

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.05.2022 r.

## Wszyscy uczestnicy postępowania:

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IR.I.272.11.2022, nazwa zadania:

**„Remont posadzek oraz pomieszczeń w wybranych budynkach oświatowych Powiatu Ostrowieckiego” w rozbiciu na zadania:**

**Zadanie 1 – „Remont posadzek i pomieszczeń administracyjnych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”**

**Zadanie 2 – „Remont posadzek i korytarza parteru w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Świętokrzyskim”**

**Zadanie 3 – „Remont posadzek na II piętrze w budynku Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00171379/01 w dniu 23.05.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

#### **Pytanie:**

Zwracam się z prośbą o doszczegółowienie informacji parametrów na temat rodzaju wykładziny pvc: homogeniczna czy heterogeniczna, ponieważ w specyfikacji nie ma zapisu odnośnie rodzaju wykładziny:

Parametry wykładziny PVC:

- grubość min. 2,0mm
- waga całkowita min. 2800g/m<sup>2</sup>
- odporność na uderzenia min 8N/m
- odporność na ścieranie 0,3g
- antypoślizgowość min. R9
- antystatyczność < 2kV
- ognioodporność Bfl-s1
- odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów

#### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający uzupełnia informacje dotyczące parametrów wykładziny:

#### **Jest:**

„Parametry wykładziny PVC:

- grubość min. 2,0mm
- waga całkowita min. 2800g/m<sup>2</sup>
- odporność na uderzenia min 8N/m
- odporność na ścieranie 0,3g
- antypoślizgowość min. R9
- antystatyczność < 2kV
- ognioodporność Bfl-s1
- odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów”

**Powinno być:**

„Parametry wykładziny PVC:

- wykładzina homogeniczna
- grubość min. 2,0mm
- waga całkowita max. 2800g/m<sup>2</sup>
- odporność na uderzenia min 8N/m
- odporność na ścieranie 0,3g
- antypoślizgowość min. R9
- antystatyczność < 2kV
- ognioodporność Bfl-s1
- odporna na działanie środków chemicznych, bakterii i grzybów”

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

  
WICESTAROSTA  
Andrzej Jęchtoński