



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.756.2026
Radom, 2026-10-12

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica

Informacja o niezgodności z wartością parametryczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu informuje, iż zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań próbki wody do spożycia nr 1.1087 z dnia 12.10.2026 r. (pobór próbki 07.10.2026 r.) stwierdził obecność **bakterii grupy coli tj. 2 j.t.k. /100 ml wody** w punkcie zgodności Studzienka wodomierzowa przy Szkole Podstawowej Łączany 40 gm. Wierzbica. Powyższe stanowi niezgodność w/w parametru z wartością parametryczną określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Wierzbica-Zalesice zaopatruje w wodę miejscowości: Wierzbica (ul. Głowackiego, Radomska, Piaskowa, Kościuszki, Ogrodowa; Jana Pawła II, Kochanowskiego, Górna, Batalionów Chłopskich, Kamienna, Krasickiego, Sienkiewicza, Wiatraczna, Żeromskiego, Staszica, Jodłowa, Leśna, Brzozowa, Błędowska, Dolna), Dąbrówka Warszawska, Błędów, Stanisławów, Rzeczków, Zalesice, Zalesice Kolonia, Łączany, Pomorzany Kolonia, Ruda Wielka, Rzeczków Kolonia w gm. Wierzbica oraz miejscowość Ruda Mała w gm. Kowala w powiecie radomskim.

W związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli w wodzie pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzbica-Zalesice Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów **zaleca konieczność gotowania wody**. Przeprowadzenia wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przeprowadzenia może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu poprawy jakości wody z w/w wodociągu.

Jolanta Wolszczak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. a.a



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19