

ZP.271.4.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Szewnie”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami**:

PYTANIE 1 :

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej – waga włókna nie osiągnie wartości 2150g/m² przy dopuszczonej ilości pęczków 8500/m². Prawdopodobnie parametr ten dotyczy **wagi całkowitej nawierzchni min. 2150g/m²**. Prosimy o skorygowanie błędu.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje omyłkę, intencją zamawiającego była waga całkowita nawierzchni o wartości min.2150 g/m².

PYTANIE 2:

Wśród parametrów sztucznej trawy pojawił się dodatkowy dotyczący przepuszczalności wody dla trawy na poziomie min. 3300mm/h. **Prosimy o określenie parametru przepuszczalności wody przez trawę na poziomie min. 2000 mm/h**, bo w raportach z badań test ten jest wykonywany w ramach metody opisanej w FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015. Rzeczywisty wynik pomiaru, jeżeli wynosi >2000mm/h nie stanowi części raportu . Wymagania FIFA określają, że każda wartość powyżej 2000mm/h jest rejestrowana jako > 2000mm/h w raporcie z testu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia parametr przepuszczalności wody przez trawę na poziomie min. 2000 mm/h.

- B. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**:

**1. W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:
w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 2) d) SWZ przed zmianą jest:**

- d) Parametry techniczne nawierzchni:
Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych
Wysokość włókna: min. 45mm
Dtex: min. 17 000
Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla
włókna fibrylowanego
Ciężar włókna: min. 2150gr/m²
Ilość pęczków: min. 8500/m²
Ilość włókien: min. 120.000/m²
Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h
Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h
Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N
Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm
Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości
minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz
EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu
SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu
oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań
dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać
dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 2) d) SWZ po zmianie jest:

- d) Parametry techniczne nawierzchni:
Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych
Wysokość włókna: min. 45mm
Dtex: min. 17 000
Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla
włókna fibrylowanego
Waga całkowita: min. 2150gr/m²
Ilość pęczków: min. 8500/m²
Ilość włókien: min. 120.000/m²
Przepuszczalność dla trawy: min. 2000mm/h
Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h
Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N
Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm
Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości
minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz
EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu
SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu
oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań
dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać
dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

2. W STWiOBR zamawiający wprowadza następujące zmiany:

w STWiOBR – S.T.2.4 dotyczącej Nawierzchni z trawy syntetycznej – pkt. 2.2.2 przed zmianą jest:

2.2.2. Trawa syntetyczna

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Ciężar włókna: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

w STWiOBR – S.T.2.4 dotyczącej Nawierzchni z trawy syntetycznej – pkt. 2.2.2 po zmianie jest:

2.2.2. Trawa syntetyczna

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Waga całkowita: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 2000mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynikała z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

- C. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający-Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przedłuża termin składania ofert:

Zmianie ulegają zapisy dotyczące terminów, określone w Rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 24.03.2025r. do godz. 10.00

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 25.03.2025r. do godz. 10.00

w rozdziale 14 pkt.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 24.03.2025r. godz. 10.15

w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 25.03.2025r. godz. 10.15

w rozdziale 15 pkt.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.04.2025r.

w rozdziale 15 pkt.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.04.2025r.

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2025/BZP 00123346/01 z dnia 27.02.2025r., Nr 2025/BZP 00131885/01 z dnia 05.03.2025, Nr 2025/BZP 00134375/01 z dnia 06.03.2025 oraz Nr 2025/BZP 00138615/01 z dnia 10.03.2025

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f204ab06-58df-43d7-a1c7-2ed32300518c> informację o zmianie treści SWZ.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn