

Wszyscy uczestnicy postępowania:

ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.31.2022, nazwa zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00426027/01 w dniu 08.11.2022 r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 z późn. zm.), zamawiający dokonuje zmian treści SWZ, w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie ocieplenia istniejącego kanału tłoczego keramzytem lub perlitem zamiast łupkami styropianowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje Wykonawców, że dopuszcza możliwość zastąpienia projektowanego ocieplenia kanału sanitarnego tłoczego łupkami styropianowym (otuliną styropianową) na długości łącznej 1000 m (pozycja nr 82 d.1.12 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ) na ocieplenie keramzytem o grubości warstwy ocieplenia minimum 20 cm.

Zastosowana przez Wykonawcę warstwa keramzytu musi posiadać właściwości izolacyjne odpowiadające, co najmniej ociepleniowi kanału przy pomocy łupków styropianowych o grubości 5,0 cm oraz w pełni zabezpieczać rurociąg przed zamarzaniem.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ocieplenia rurociągu tłoczego przy pomocy perlitu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wodociągu DN150 z rur DN160 PERC SDR17 zamiast rur z żeliwa sferoidalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na:

- 1) zastąpienie projektowanego odcinka wodociągu DN 150 z żeliwa sferoidalnego (pozycja nr 146 d.4.3. przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ) rurami PE HD 100-RC, DN 160 mm SDR 17, PN 10,
- 2) zastąpienie projektowanego odcinka wodociągu DN 100 z żeliwa sferoidalnego (pozycja nr 148 d.4.3. przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ) rurami PE HD 100-RC, DN 110 mm SDR 17, PN 10.

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **22.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Nr postępowania: IR.I.272.31.2022

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **24.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia **23.11.2022 r. do godziny 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.11.2022 r. o godzinie 10:30.**

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia **25.11.2022 r. do godziny 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2022 r. o godzinie 10:30.**

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

