

Nr sprawy 340-1 /11

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 2111W (od drogi nr 626)
ULASKI - KRASNOSIELC (do drogi nr 544) od km 0+000 do km 10+500.”

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informuję, że wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ

Pytanie

1. W dokumentacji przetargowej nie określono jednoznacznie nawierzchni z pierścienia najazdowego ronda.
W załączniku nr 1 „Opis techniczny” str. 2 konstrukcja wyspy centralnej i pierścienia ronda: nawierzchnię stanowi kostka betonowa 8cm. Podobnie jest w części rysunkowej - szczegół konstrukcyjny nr 2.
W załączniku nr 4 „Wykaz podbudowy i nawierzchni” nawierzchnię pierścienia stanowi kostka granitowa czerwona lub brązowo - ruda.
W Formularzu cenowym i Przedmiarze robót opisano nawierzchnię pierścienia z kostki granitowej o wymiarach 10/12 koloru czerwonego. Specyfikacja techniczna nie określa koloru ale podaje wymiar kostki 10/8.
Prosimy o jednoznaczne określenie koloru kostki, wymiaru i sposobu wykończenia powierzchni (cięta, surowołupana, groszkowana, śrutowana, promieniowana lub inna)
2. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie importowanego materiału kamiennego.?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Nawierzchnia z kostki granitowej będzie wykonana tylko na pierścieniu najazdowym.
Kostka granit, surowołupana koloru czerwonego o wymiarach podstawowych 10/12cm z dopuszczalnymi odchyleniami +-1cm. (Kostka 9/11cm spełni ten wymóg)

Ad.2.

Zamawiający w żadnym dokumencie SIWZ nie określił kraju pochodzenia kostki granitowej.
Wymaga się zastosowania materiału nowego / wykluczone użycie kostki z rozbiórki/ o cechach fizycznych i wytrzymałościowych dla minimum II klasy zgodnie z tabelą 1 w SST.
Zastosowany materiał musi posiadać certyfikat zgodności z normami CE

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują istotnych zmian w treści SIWZ prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu Nr 10850 - 2011 z dnia 24.01.2011r.
Mają charakter porządkujący i doprecyzowujący jedną pozycję kosztorysu, zostały udzielone na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, w związku z czym nie zachodzi konieczność przedłużenia tego terminu.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim
Zdzisław Soból
Zdzisław Soból