Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wadowicach

NK.903.4.84.2026
Wadowice 13 sierpnia 2026 r.

KOMUNIKAT NR 1

dla mieszkańców miejscowości Koziniec, zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koziniec dostarczanej z ujęcia Koziniec Bystrz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wadowicach informuje, że w próbie wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 11 sierpnia 2026 r. z wodociągu publicznego Koziniec, ujęcie Koziniec Bystrz, analiza laboratoryjna wykazała w punkcie poboru Zbiornik Koziniec Kępa obecność **Escherichia coli w ilości 4 jtk/100 ml wody** (wartość parametryczna 0 jtk/100ml), **Clostridium perfringens łącznie ze sporami w ilości 3 jtk/100 ml** (wartość parametryczna 0 jtk/100ml) oraz **Liczba bakterii grupy coli >100 jtk/100ml** (wartość parametryczna 0 jtk/100ml) .

Jakość wody nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

PPIS w Wadowicach, w dniu 13 sierpnia 2026 r. wydał decyzję administracyjną **stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.**

W związku z powyższym:
„Woda dostarczana wodociągiem lokalnym Koziniec do mieszkańców miejscowości Koziniec

- **nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków;**
- **używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych;**
- **mycia zębów, przemywania otwartych zranień;**
- **używana do kąpieli.**

Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet i p.poż.”



Bakterie gr. coli , Escherichia coli oraz Clostridium perfringens łącznie ze sporami mogą powodować u ludzi wystąpienie dolegliwości układu pokarmowego i moczowego.

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach
ul. Teatralna 2 | 34-100 Wadowice
+48 33 82 33 766
psse.wadowice@sanepid.gov.pl
AE:PL-25789-51427-EUUFC-25

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. *rozporządzenia*.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu o jakości wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wadowicach

mgr inż. Krystyna Kozik
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Ref. spr. R. Bogacki 338233511 wew.15.