

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłeczka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: **IT.I.272.1.5.2025**, nazwa zadania: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie”**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00144390/01 z dnia 13.03.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (pisownia oryginalna):

Pytanie nr 1:

Zgodnie z projektem wykonawczym na obramowanie jezdni należy zastosować krawężnik betonowy 20x30cm. SST-D.08.01.01 wymaga zastosowania krawężnika 15x30cm. Prosimy o sprecyzowanie jaki krawężnik należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Do skalkulowania ceny ofertowej należy przyjąć krawężnik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm, zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym „A” – krawężnik betonowy 20x30x100 na ławie betonowej z oporem „B15” zawarty na rysunku nr D-4 – „Przekroje konstrukcyjne” załącznika nr 6.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Projekt wykonawczy - drogowy”.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z projektem wykonawczym na obramowanie jezdni w miejscach obniżenia należy zastosować krawężnik betonowy 20 x 22 cm. SST-D.08.01.01 wymaga zastosowania krawężnika 15x22cm. Prosimy o sprecyzowanie jaki krawężnik należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź:

Do skalkulowania ceny ofertowej należy przyjąć krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 20x22x100 zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym „B” – krawężnik najazdowy 20x22x100 zawartym na rysunku nr D-4 – „Przekroje konstrukcyjne” załącznika nr 6.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Projekt wykonawczy - drogowy”.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z projektem wykonawczym na oddzielenie zatoki od jezdni należy zastosować opornik betonowy 12x25cm. SST-D.08.01.02a wymaga zastosowania opornika granitowego 12x25 cm. Prosimy o sprecyzowanie, z jakiego materiału ma być wykonany opornik?

Odpowiedź:

Do skalkulowania ceny ofertowej należy przyjąć opornik betonowy o wymiarach 12 x 25 x 100 zgodnie ze szczegółem „D” - opornik bet. 12x25x100 zawartym na rysunku nr D-4 – „Przekroje konstrukcyjne” załącznika nr 6.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – „Projekt wykonawczy - drogowy”.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego

Lukasz Dybiec
WICESTAROSTA