

Do zainteresowanych postępowaniem  
o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Makowski z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1 prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie *„Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu makowskiego”* w odpowiedzi na pytania wyjaśnia:

#### **Zapytanie nr 1:**

W nawiązaniu do Państwa Zaprośzenia do składania ofert IZPP.271.1.16.2024 na Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby działań polegających na likwidowaniu poważnych awarii i sytuacji kryzysowych na terenie powiatu makowskiego, prosimy o potwierdzenie, czy oferowany agregat ma spełniać normę emisji spalin Stage V / Etap V wymaganą dla agregatów mobilnych. Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, aby agregaty mobilne spełniały wymagania tej normy.

#### **Wyjaśnienie nr 1:**

Zamawiający informuje, iż agregat musi spełniać normę emisji spalin STAGE V / Etap V wymaganą dla agregatów mobilnych.

#### **Zapytanie nr 2:**

Proszę o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie rozdzielnic. Agregat o mocy 120 kVA daje prąd 173A. Rozumiemy, że rozdzielnica ma być wyposażona w gniazda 1x63A/400V + 1x32A/400V +6x16A/230V, ale co oznacza rozdzielnica prądu 250A?

#### **Wyjaśnienie nr 2:**

Zamawiający informuje, iż rozdzielnica prądu 250A wyposażona ma być w 1 gniazdo 63A, 1 gniazdo 32A oraz 6 gniazd 230 v.

**Zapytanie nr 3:**

Ze specyfikacji zamówienia wynika, że agregat będzie mobilny (zamontowany na przyczepie osiowej) oraz musi spełniać normę emisji spalin Stage V.

Stage V to europejska norma, zdecydowanie ograniczająca emisję tlenków azotu oraz zawartość cząstek stałych w spalinach, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Jak agregat będzie używany bez podwozia to wymagana norma będzie Stage II.

Agregaty z normą Stage V bardzo drogie.

Pytanie, czy wymagana jest Deklaracją Zgodności „Stage V” od producenta agregatu na tym przetargu?

**Wyjaśnienia nr 3:**

Zamawiający informuje, iż wymagana jest Deklaracja Zgodności „Stage V” od producenta agregatu.

**Zapytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu, który stanowi, że agregat musi być "wyprodukowany w 2024r. w Polsce lub Unii Europejskiej". Taki warunek znacząco ogranicza konkurencyjność na rynku oraz zawęży wybór dostępnych ofert do zaledwie kilku firm. Nasze agregaty, mimo że importowane spoza Unii Europejskiej, tworzone są na tych samych silnikach i z użyciem tych samych alternatorów co krajowe firmy takie jak np.: Fogo czy Pex-pool. Silniki marki Baudouin, Weichai jak i alternatory marki Stamford lub Leroy Sommer są używane do produkcji naszych agregatów, które objęte są gwarancją producenta, a ewentualne roszczenia gwarancyjne realizowane są za pośrednictwem polskich przedstawicieli tych marek.

Jak wspomnieliśmy powyżej, jedyną faktyczną różnicą między agregatami produkowanymi na terenie Unii Europejskiej a tymi spoza, jest ekipa, która składa zestawy prądotwórcze. Komponenty używane do produkcji oraz standardy jakości są natomiast identyczne, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości oraz niezawodności naszych produktów.

**Wyjaśnienie nr 4:**

Zamawiający informuje, iż agregat ma być wyprodukowany w 2024 r. w Polsce lub Unii Europejskiej.

Wszystkie pozostałe zapisy Zaproszenia do składania ofert, w tym termin składania ofert nie ulega zmianie. Ofertę należy złożyć **do dnia 1 października 2024 r. do godz. 10:00.**

**WICESTAROSTA**  
**mgr Agnieszka Dąbrowska-Kot**