

ZP.271.7.2024

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II (w ramach programu Polski Ład)**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: W związku z zapisem w specyfikacji „Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2) dokumentacja projektowa 3) Inne dokumenty stanowiące załączniki do SWZ Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy oraz dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji” oraz w związku z faktem rozbieżnych zapisów dotyczących niektórych wartości parametrów technicznych opraw oraz wymaganych tolerancji parametrów referencyjnych wyników fotometrycznych pomiędzy załącznikami „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” oraz „Dokumentacja Techniczno-Wykonawcza ETAP I” prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dobrać parametry techniczne opraw oraz wykonać obliczenia fotometryczne zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku pn. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”.

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wymogu dla opraw drogowych „Diodyysterowane prądem nie większym niż 300mA” w załączniku pn. „Dokumentacja Techniczno-Wykonawcza ETAP I”, który to wymóg nie został opisany w załączniku pn. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”.

Odpowiedź: „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” jest dokumentem nadrzędnym i Wykonawca ma dobrać parametry techniczne opraw oraz wykonać obliczenia

fotometryczne zgodnie z wytycznymi podanymi w załączniku pn. „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót”.

Parametry opraw zawarte w dokumencie „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” są wiążące.

Parametry opraw zawarte w dokumencie „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” są wiążące. Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu dla opraw drogowych „Diodyysterowane prądem nie większym niż 300mA”.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-586201c9-f18b-11ee-ac52-ee29f86ffd4f> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WÓJT GMINY

.....
Jerzy Murzyn.....

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)