



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań, 17.07.2026 r.

WOO-IV.4220.533.2026.GL.2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 13.04.2026 r. znak: WGN.OS.6220.6.14.2025.2026.MN

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu bateryjnych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” na działce o nr ewid: 13/7 obręb Sypniewo, gmina Margonin, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Pod planowane przedsięwzięcie przeznaczyć do 1,689 ha terenu działki nr ewid. 13/7 obręb Sypniewo.
2. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie przedsięwzięcia.
3. Nie prowadzić napraw i konserwacji sprzętu budowlanego na terenie przedsięwzięcia.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
5. Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.
6. W przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnej magazynu energii nie wykorzystywać gatunków roślin obcych.
7. Koszenie roślinności pokrywającej teren magazynu energii prowadzić w okresie 1 do 15 sierpnia do końca lutego.
8. Na etapie eksploatacji magazynu energii nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.
9. W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu przedsięwzięcia i jego ogrodzenia.
10. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. 6.00–22.00.
11. W ramach przedsięwzięcia zamontować następujące urządzenia:
 - do 64 sztuk kontenerów magazynów energii o poziomie mocy akustycznej do 83,4 dB każdy;
 - do 13 stacji transformatorowych (PCS) o poziomie mocy akustycznej do 78,3 dB każda;
 - do 26 sztuk inwerterów o poziomie mocy akustycznej do 87,9 dB każdy
 - do 4 transformatorów potrzeb własnych o poziomie mocy akustycznej do 57,9 dB każdy.
12. Transformatory umieścić w prefabrykowanych, betonowych budynkach lub stalowych kontenerach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zastosować

szczelne misy mogące pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej a przedsięwzięcie wyposażyc w system monitorujący układ odolejania i mis ściekowych transformatorów.

13. Kontenery magazynów energii wyposażyc w szczelne posadzki.

Wnioskodawca:

Elektrownia Kamienica Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 98
00 - 807 Warszawa

Uzasadnienie

21.04.2026 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora wpłynęło wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 13.04.2026 r. znak: WGN.OS.6220.6.14.2025.2026.MN w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu baterijnych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” na działce o nr ewid: 13/7 obręb Sypniewo, gmina Margonin.

Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oraz informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki objętej wnioskiem.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin pismem w dniu 05.05.2026 r. o wezwanie wnioskodawcy do złożenia uzupełnienia k.i.p. Aneks do k.i.p. wpłynął do tut. organu w dniu 03.07.2026 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu baterijnych magazynów energii o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

techniczną na działce nr ewid. 13/7 obręb Sypniewo, gmina Margonin. Powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi ok. 31,8332 ha. Zgodnie z k.i.p. przedsięwzięcie zajmie ok. 1,689 ha. Jednostki magazynujące zajmą ok. 1,014 ha. Stacje transformatorowe zajmą ok. 0,3549 ha, ciągi komunikacyjne ok 0,3 ha. W ramach przedsięwzięcia planowane jest posadowienie kontenerowych magazynów energii elektrycznej (do 64 sztuk), stacji transformatorowych PCS (do 13 sztuk), inwerterów (do 26 sztuk) oraz transformatorów potrzeb własnych (do 4 sztuk). Możliwe jest zainstalowanie inwerterów w postaci odrębnych obiektów budowlanych lub zintegrowanych ze stacjami transformatorowymi nN/SN i transformatorem potrzeb własnych. Każdy z tych obiektów zostanie usytuowany na prefabrykowanej (lub wylewanej na miejscu) płycie fundamentowej zlokalizowanej z kolei na zagęszczonej podsypce. Dodatkową infrastrukturę stanowić będą: budynek techniczny, magazynowy zbiorniki przeciwpożarowe, plac manewrowy (z kilkoma miejscami parkingowymi), linie kablowe SN i nN, światłowodowe, uziemieni i ochrona odgromowa, ogrodzeni, oświetlenie itp. W k.i.p. wskazano, że w ramach przedsięwzięcia ma powstać droga utwardzona o długości ok. 2 km. Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w pobliżu Stacji Elektroenergetycznej 110/30kV GPO Margonin oraz Stacji Elektroenergetycznej OSD, elektrowni wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych i będzie stanowić dopełnienie powyższej infrastruktury elektroenergetycznej. Do obsługi instalacji planuje się zainstalowanie systemu monitoringu (telemetrii) tj. systemu, który umożliwi zbieranie, archiwizowanie i przesyłanie danych dotyczących ilości wyprodukowanej/zmagazynowanej i przesłanej energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego, jak również który umożliwia przesyłanie informacji o pracy oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urządzeń elektronicznych, elektrycznych i elektroenergetycznych (tzw. SCADA).

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, iż na terenie przedsięwzięcia nie będą występowały zorganizowane źródła emisji substancji do powietrza, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Źródłem emisji o charakterze niezorganizowanym będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia, jednakże serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdów z tym związany będzie miał znikomy wpływ na jakość powietrza. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów pracujących na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie to grunty rolne. W oparciu o k.i.p. oraz ogólnodostępne informacje teleinformatyczne ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie to zabudowa jednorodzinna na działce nr ewid. 19/9 obręb Sypniewo położona ok. 310 m od terenu przedsięwzięcia. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu może wystąpić w fazie budowy. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne. Celem ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny panujący na terenach sąsiadujących, w opinii wpisano warunek ograniczenia prowadzenia prac budowlanych do pory dnia. Zgodnie z k.i.p. na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będą magazyny energii (do 64 sztuk o poziomie mocy akustycznej do 83,4 dB każdy) oraz stacje transformatorowe PCS (do 13 sztuk o poziomie mocy akustycznej do 78,3 dB każda), a także inwertery (do 26 sztuk) o poziomie mocy akustycznej do 87,9 dB każdy, do 4 transformatorów potrzeb własnych o poziomie mocy akustycznej do 57,9 dB każdy. Liczbę oraz charakterystykę akustyczną urządzeń wpisano jako warunek w niniejszym postanowieniu stanowiły bowiem podstawę wykonanej analizy akustycznej, która nie wykazała możliwości wystąpienia przekroczeń standardów emisyjnych w zakresie oddziaływania akustycznego. Mając na względzie skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia, a także wyniki przedstawionej analizy oraz realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie ze wskazanymi warunkami, nie

przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzględniając powyższe oraz przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448).

Mając na uwadze przepisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, planowana instalacja znajduje się na gruntach rolnych a w jej otoczeniu w odległości do 0,5 znajdują się trzy realizowane i jedna zrealizowana farma fotowoltaiczna. W odległości 415 m i 621 m funkcjonują dwie turbiny wiatrowe. Mając powyższe na względzie nie można wykluczyć skumulowanego oddziaływania na nietoperze w przypadku ciągłego oświetlenia terenu w porze nocnej. Oświetlenie może przywabiać owady, a przez to może wzrosnąć atrakcyjność takiego miejsca dla nietoperzy jako żerowiska. Obecność farm wiatrowych na trasie dolotu nietoperzy na teren żerowiska może zwiększać ryzyko kolizji nietoperzy z wiatrakami. W celu uniknięcia oddziaływania skumulowanego z turbinami wiatrowymi w niniejszym postanowieniu sformułowano warunek niestosowania ciągłego oświetlenia terenu magazynów energii w porze nocnej. W k.i.p. dokonano analizy oddziaływania skumulowanego w zakresie oddziaływania akustycznego, która nie wykazała możliwości wystąpienia przekroczeń standardów na granicy najbliższych terenów akustycznie chronionych. Oceniając oddziaływanie wyżej wymienionych przedsięwzięć na środowisko, w tym krajobraz, Regionalny Dyrektor uwzględnił ich położenie w obrębie gruntów ornych użytkowanych rolniczo, w większości (poza jedną farmą fotowoltaiczną) poza formami ochrony przyrody.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ryzyko to będzie ograniczone. Teren przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Zastosowanie elektrochemicznych magazynów energii niesie ze sobą zwiększone niebezpieczeństwo pożarowe jednak biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania techniczne i zabezpieczenia należy uznać, że zagrożenie to będzie ograniczone. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Ponadto przedsięwzięcie może przyczynić się do bilansowania systemu energetycznego i zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, z uzupełnienia k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę oraz koniecznością odprowadzania ścieków bytowych. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren przedsięwzięcia kontenerów sanitarnych a ścieki wywozić wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenu magazynów energii, dróg będą odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren przedsięwzięcia. Misy pod transformatorami będą wybudowane jako szczelne i wyposażone w separatory substancji ropopochodnych co zapewni czystość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika. Magazyny energii składać się będą z akumulatorów

umieszczonych w kontenerach. Ich praca będzie objęta automatycznym monitoringiem. Zapewnienie szczelnej posadzki tych urządzeń wpisano jako warunek w niniejszym postanowieniu. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych zostaną one wyposażone w misę olejową umożliwiającą zatrzymanie 100 % objętości oleju wykorzystywanego przez transformator. W warunkach niniejszego postanowienia uwzględniono odpowiednie zabezpieczenia uniemożliwiające skażenia środowiska gruntowo-wodnego. Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania technologiczne, w tym systemy monitorujące przy założeniu eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z określonymi w niniejszym postanowieniu warunkami nie przewiduje się wystąpienia negatywnego zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą prace budowlane. Powstaną wówczas głównie odpady opakowaniowe, mieszaniny metali i odpady z budowy, które będą zbierane selektywnie do odpowiednich pojemników, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W k.i.p. wskazano, że masy zostaną wykorzystane w pierwszej kolejności na terenie przedsięwzięcia co uwzględniono warunkach niniejszego postanowienia. W trakcie eksploatacji wytwarzane będą jedynie odpady związane z pracami konserwatorskimi urządzeń technicznych. Odpady wytwarzane na etapie eksploatacji nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie w postaci zużytych urządzeń i mieszanin metali oraz baterii, przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskiego, oraz obszarów przylegających do jezior, lasów. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsięwzięcia położony jest na obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenach o niewielkiej gęstości zaludnienia. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Noteci oddalony o 9 m. Najbliższym obszarem chronionym jest obszar

Natura 2000 specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie oddalony o 4,29 km. Budowę instalacji magazynowania energii zaplanowano do budowy poza obszarami ważnymi dla ptaków województwa wielkopolskiego wyznaczonymi na podstawie opracowania Przemysław Wylegały, Stanisław Kuźniaka oraz Pawła T. Dolaty *Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego* zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznań 2008, mscr.). Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza krajobrazami priorytetowymi wyznaczonymi w *Audycie krajobrazowej województwa wielkopolskiego* oraz poza korytarzami ekologicznymi należącymi zarówno do sieci korytarzy istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, jak i korytarzy o znaczeniu lokalnym. Zgodnie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej załączonej do k.i.p. przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie użytkowanych rolniczo gruntów ornych. W ich obrębie nie odnotowano występowania drzew lub krzewów, gatunków grzybów i roślin objętych ochroną, rzadkich gatunków zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty. Roślinność terenu przedsięwzięcia będzie wykaszana. Biorąc to pod uwagę dla ochrony ptaków lęgowych termin koszenia dostosowano do sezonu lęgowego ptaków, który dla większości ptaków krajobrazu rolniczego Wielkopolski przypada od końca lutego do 31 lipca. Zgodnie z k.i.p. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jego teren może zostać obsiany. Dla ochrony rodzimej bioróżnorodności sformułowano warunek niewykorzystywania do tego celu roślin gatunków obcych. Wnioskodawca zadeklarował iż nie będzie stosował nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, co dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego uwzględniono w niniejszym postanowieniu. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych oraz dla umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia sformułowano warunek regularnych kontroli wykopów, uwalniania uwieczonych w nich zwierząt oraz warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ocie przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Marcin Nowak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Michał Kmiec, ul. Aleje Jerozolimskie 98, 00 - 807 Warszawa – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin z prośbą o poinformowanie pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu
3. aa