

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

WZP.273.574.2025

Dotyczy: Projekt wymiany istniejących linii zasilających i wymianie rozdzielnic wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w ramach zadania pn. „Remont instalacji elektrycznych w Zespole Szkół w Zielonce”

Pytanie:

1. Czy udostępnione rzuty przez Zamawiającego stanowić mają podstawę do opracowania rysunków technicznych?

Jeżeli tak, to czy Zamawiający przyjmie opracowany projekt na udostępnionych rzutach?

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że udostępni Wykonawcy rzuty, które są w posiadaniu placówki oświatowej.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający dysponuje schematami elektrycznymi stanu istniejącego?

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje, że placówka oświatowa dysponuje dokumentacją techniczną dotyczącą instalacji elektrycznych.

Pytanie:

3. Czy Zamawiający wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga na tym etapie zamówienia uzgodnień z rzeczoznawcą ppoż.

Pytanie:

4. Czy wymianie podlega rozdzielnica główna obiektu, wlz, zwiększenie mocy oraz wyłączenie p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 1.4 jest zapis, że rozdzielnica główna została zmodernizowana, natomiast kable zasilające są zbyt krótkie względem nowej rozdzielnicy. Należy wymienić rozdzielnice piętrowe i zasilanie do nich.

Ponadto bardzo proszę o przeczytanie OPZ poniżej załączam:

2.1. Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Prace remontowe w pierwszej kolejności powinny polegać na wymianie istniejących linii zasilających WLZ

2.2. Rozdzielnice elektryczne

Nowe rozdzielnice piętrowe powinny być przystosowane do późniejszych modernizacji instalacji oraz zawierać pełną ochronę przeciwporażeniową dla nowej instalacji.

Pytanie:

5. Czy wymianie podlega oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne nie podlega na tym etapie wymianie.