

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne”**

Identyfikator postępowania: ocds-148610-219978ea-df7f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189384

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)- dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** „Czy inwestor dopuszcza możliwość zamontowania opraw o klasie ochronności IP20 jako zamiennik oprawy OP-3 IP44 ?”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie oprawy OP-3 IP44 na oprawę IP20.