

Chotcza, 10.03.2025 r.

ZP.271.1.1.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: „**Budowa budynku magazynowo - garażowego dla potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej na działkach ewid. 719, 720 w miejscowości Chotcza-Józefów**”, znak sprawy: **ZP.271.1.1.2025**

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu 06.03.2025 r., działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy stolarki

1) Należy wykonać drzwi alu wypełnione siatką zgrzewaną .

Proszę podać grubość drutu z jakiego ma być wykonane wypełnienie oraz wielkość oczek.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

siatka zgrzewana z oczkami min. 50x50x5

Pytanie Nr 2:

2) Czy bramy garażowe sterowane automatycznie będą otwierane tylko przyciskiem wewnątrz pomieszczenia czy przewidzieć również sterowanie radiowe na pilota otwierania bram?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy przewidzieć również sterowanie radiowe na pilota otwierania bram.


WÓJT
Janusz Witczak