



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl
ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95
fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

NZ.9022.8.20.2024

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26.04.2024.....

Gmina Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.

pełnomocnik:

Milena Olichwirowicz- Tomala prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą
MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz-
Tomala

os. Stawki 98/24

27-400 Ostrowiec Św.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2024 r. (data wpływu 12.04.2024 r.) pełnomocnika inwestora - Milena Olichwirowicz – Tomala, prowadząca działalność pod nazwą: MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz – Tomala, os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Św. (Pełnomocnictwo Nr 27/2022, znak: OG 0052.27.2022 z dnia 29.06.2022 r., wydane przez Wójta Gminy Bodzechów) w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 90 mm na działkach nr ew.: 181, 314/2, 92, 334, 192/2, 212/1 (obręb 0015) w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów”;

inwestor: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.;

**uzgadnia wyżej wymienioną dokumentację projektową
obejmującą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.**

UZASADNIENIE

W dniu 12.04.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora – p. Mileny Olichwirowicz- Tomala, upoważnionej do reprezentowania Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski pełnomocnictwem nr 27/2022 znak: OG 0052.27.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 90 mm na działkach nr ew.: 181, 314/2, 92, 334, 192/2, 212/1 (obręb 0015) w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów”

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 90.

Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 181, 314/2, 92, 334, 192/2, 212/1 (obręb 0015) w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów.

Przedmiotowy wodociąg ma za zadanie zapewnić dostawę wody oraz ochronę

przeciwpożarową do nieruchomości położonych na działkach nr ew. 183/3 i 183/4 w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów.

Projekt budowy sieci wodociągowej obejmuje:

- wodociąg PE 90 – długość 78,3 m,
- hydrant podziemny DN 80,
- zasuwę DN 80 – 2 szt.

Włączenie zaprojektowanego wodociągu przewidziano do wykonania do istniejącego wodociągu na działce o numerze ewidencyjnym 181 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1614T.

Na włączeniu projektowanego wodociągu do istniejącego przewidziano zamontowanie trójnika i zasuwy odcinającej z miękkim doszczelnieniem klina.

Na końcu wodociągu zaprojektowano hydrant podziemny DN 80 z żeliwa sferoidalnego. Przy hydrancie zostanie zastosowana zasuwa miękkouszczelniona.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego wodociągu powinny posiadać dopuszczenia do użytku oraz koniecznie muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Miejsca usytuowania uzbrojenia podziemnego wodociągu zostaną oznakowane za pomocą tabliczek informacyjnych.

Przedmiotowy odcinek wodociągu zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego (mechanicznie i ręcznie) oraz metodą bezwykopową (przewiertem sterowanym).

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna zostać poddana próbom ciśnieniowym. Po zakończeniu prób szczelności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynem sodu, a następnie ponownie płukaniu.

Budowa wodociągu, jako inwestycja liniowa, nie spowoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy projekt został opracowany z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach.

POUCZENIE

1. Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.).
2. Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula opiniująca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.
3. Przed włączeniem sieci wodociągowej do użytkowania należy uzyskać pozytywny wynik badania wody przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez PIS.
Woda do spożycia powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Załączniki:

- dokumentacja projektowa (3 kpl.)

7 up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
Katarzyna Konderak

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Milena Olichwirowicz – Tomala, prowadząca działalność pod nazwą: MTO PROJEKT Milena Olichwirowicz – Tomala, os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Św.

2. aa