

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 19 października 2023 r.

Znak: IR.III.033.591 .2023

Gmina Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Pełnomocnik:

Milena Olichwirowicz -Tomala

os. Stawki 98/24,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu budowy wodociągu rozdzielczego z rur PE 90 mm na działkach nr ewid. 181, 314/2, 92, 334, 192/2, 212/1 w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów oraz budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej na działkach nr ewid. 181, 314/2, 92, 334, 192/2, 212/1 w miejscowości Mychów Kolonia, gmina Bodzechów informuje, że zarządca drogi uzgadnia pozytywnie przedstawione rozwiązania techniczne pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

1. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia pasa drogowego (jezdni, pobocza) sąsiadujące z robotami, nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.
2. Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki).
3. W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni, odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej obejmuje:
 - 1) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego: warstwa dolna o grubości 20 cm frakcji 31,5 – 63 mm, zaklinowana kruszywem łamanym – tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 10 cm frakcji 4-31,5 mm, o łącznej grubości podbudowy nie mniej niż 30 cm,
 - 2) skropienie podbudowy emulsją asfaltową (krotność x 2),
 - 3) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych: warstwa wiążąca (AC16W) min. 5 i warstwa ścieralna (AC11S) min. 4 cm. Nawierzchnia o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.
Warstwę wiążącą i ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni i długości budowanej kanalizacji, pozostałe warstwy do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni na szerokości wykopu.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. ANTONI OLIHWIROWICZ
Upr. bud. SWK/0091/PWOS/14

Z up. Zarządu Powiatu
Ostrowieckiego
Tomasz Mroczek
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
i Rozwoju Powiatu