

Szewna, 04.07.2022 r.

GK.7011.120W.2022

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

**WARUNKI WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI MYCHÓW KOLONIA.**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2021 poz. 3041 z dn. 17.09.2021 r.) Gmina Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej informuje, że sieć wodociągową w miejscowości Mychów Kolonia, w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości w dz. ew. nr 183/3 i 183/4 należy projektować według następujących zasad:

1. W celu zaopatrzenia w wodę w/w nieruchomości należy wybudować wodociąg PE Ø 90.
2. Miejsce włączenia PE Ø 90 - istniejący wodociąg PCV Ø 90, zlokalizowany w działce 181 (oznaczony kolorem niebieskim na załączniku graficznym).
3. Na trasie wodociągu położyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą.
4. PE Ø 90 włączyć do istniejącego wodociągu PCV Ø 90 za pomocą trójnika i zasuwy odcinającej z miękkim doszczelnieniem. Zastosować armaturę firmy AVK lub równoważną.
5. Zaprojektować hydranty p. poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U Nr 124 poz. 1030).
6. Wytyczenia trasy oraz inwentaryzację powykonawczą wodociągu dokona uprawniony geodeta.
7. Wzdłuż trasy wodociągu pozostawić pas terenu o szerokości 2 m, wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami
8. Projekt wodociągu należy uzgodnić w Gminie Bodzechów – Referat Gospodarki Komunalnej.

Inne warunki:

- przed rozpoczęciem robót wykonać wykop kontrolny celem zidentyfikowania podziemnego uzbrojenia terenu,
- uzyskać od właścicieli działek w których usytuowany będzie wodociąg zgodę na wybudowanie i umieszczenie w nich wodociągu,
- wykonany wodociąg zgłosić do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechów z/s w Szewnie, ul. Dolna 3.

**Za zgodność
z oryginałem**

mgr inż. ANTONI KUCHWIOWICZ

Upr. bud. SWK/0001/PWOS/14

**SPECJALISTA
ds. sieci wodociągowej**

Mariusz Nowocień