



KOMUNIKAT nr 3/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim z dnia 04.07.2024 r.

o braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Skrzyszew


W dniu 01.07.2024 r. pobrano do badania próbki wody ze wszystkich punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Skrzyszew zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Bohy, Czaple-Kolonia, Karskie, Liszki, Ostrowiec, Rudniki, Skrzyszew, Skrzyszew E, Wasilew Skrzyszewski, Wasilew Szlachecki, gm. Repki, pow. sokołowski.

W dniu 04.07.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim stwierdził brak przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego Skrzyszew z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością enterokoków (1 i 2 jtk/100 ml) oraz dużą ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej.

Zalecenia:

1. Woda z kranu nie może być używana do picia i przygotowywania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia warzyw, owoców, mięsa i naczyń kuchennych.
3. Zabronione jest używanie wody do zabiegów higienicznych, mycia zębów, kąpieli i prania.
4. Woda może być używana **wyłącznie** do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Marek Hardej