

Olszanka, dnia 29.04.2026 r.

znak sprawy: ZPP.271.1.2026.GG

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00205742/01 z dnia 20.04.2026

Identyfikator postępowania na platformie e-zamówienia: ocds-148610-bcea7874-deef-4c13-a161-8f5aab6ee6b1

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bcea7874-deef-4c13-a161-8f5aab6ee6b1>

Strona internetowa prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) na realizację roboty budowlanej pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czeskiej Wsi”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego drogą elektroniczną w dniu 24.04.2026 r.

1. Treść pytań, zgodnie z wnioskiem nr z dnia 24.04.2026 r.

„1. W przedmiarze robót - poz. nr 11.d.1.6 – warstwa wiążąca AC16 W ma gr. 5cm, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje na gr. w-wy wiążącej - 6cm. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej grubości przedmiotowej warstwy.

2. W Projekcie Technicznym (Wykonawczym) – rys. nr 3.2 „Przekrój konstrukcyjny przepustu” pod umocnieniem dna rowu kostką bet. przy wlocie i wylocie przepustu występuje warstwa podbudowy mineralnej z kruszywa 0/31,5 mm o gr. 15cm. W przedmiarze robót brakuje pozycji umożliwiającej skalkulowanie kosztów jej wykonania. Czy ww. warstwę podbudowy należy wykonać? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości i uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą pozycję.

3. Dokumentacja projektowa zakłada usunięcie kolidujących drzew. Na PZT zaznaczono 7 szt.

drzew do usunięcia. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania ww. wycinek. Czy Wykonawca, w ramach realizacji zadania, będzie zobowiązany do usunięcia przedmiotowych drzew? Jeżeli tak prosimy o informację odnośnie zagospodarowania usuniętych drzew, udostępnienie na stronie Zamawiającego Decyzji o wycince oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje umożliwiające skalkulowanie kosztów wycinki.”

Odpowiedzi/wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1. Należy wykonać warstwę wiążącą zgodnie z dokumentacją projektową tj. gr. 6 cm.

Ad. 2. Należy wykonać umocnienie dna zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym, tj. wraz z 15 cm warstwą z kruszywa 0/31,5 mm. Do wyceny należy przyjąć 2 m² umocnienia dna.

Zamawiający wskazuje, że przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SWZ jest dokumentem pomocniczym. Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót należy traktować jako dokumenty uzupełniające się. W przypadku niejasności, zakres prac należy interpretować w sposób zapewniający pełną funkcjonalność obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, która jest dokumentem nadrzędnym nad przedmiarem robót.

Ad. 3. Zamawiający wskazuje, że przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SWZ jest dokumentem pomocniczym. Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót należy traktować jako dokumenty uzupełniające się. W przypadku niejasności, zakres prac należy interpretować w sposób zapewniający pełną funkcjonalność obiektu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, która jest dokumentem nadrzędnym nad przedmiarem.

Zamawiający zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ, wymaga od Wykonawcy usunięcia drzew wskazanych na załączniku graficznym. Zamawiający wyjaśnia, że posiada decyzję zezwalającą na usunięcie przedmiotowych drzew (dokument w załączeniu). Zamawiający informuje, że obowiązki wynikające z niniejszej decyzji, polegające na wykonaniu nasadzeń zastępczych pozostają w gestii Zamawiającego, jak również koszt zagospodarowania drewna z wycinki.

II. Wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

III. Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na zmianę treści SWZ, terminu składania ofert, a tym samym na zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT

Tymoteusz Drebschok

Signed by / Podpisano przez:

Tymoteusz Drebschok

Date / Data: 2026-04-29 11:13