

Ostrowiec Św., 13.02.2023 r.

ZP.271.2.2023

**-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na „**Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający posiada wszelkie uzgodnienia i decyzje zezwalające na realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzje zezwalającą na wycinkę drzew (jeżeli była wymagana)? Prosimy o dołączenie tych decyzji do dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada decyzje zezwalającą na realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. decyzję o pozwoleniu na budowę. W załączeniu skan decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Pytanie 2.** W SWZ w pkt 4.1 p.pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej wskazano wykonanie boiska do koszykówki o nawierzchni asfaltowej. Prosimy o informacje czy Zamawiający nie rozważa zmiany nawierzchni na nawierzchnię poliuretanową na podbudowie z asfaltu lub betonu np. w proponowanych warstwach: a. Natrysk EPDM – 2-3mm

b. SBR – 11mm

c. Beton 10cm lub asfalt

d. Kruszywo – 15cm

e. Stabilizacja 1,5 – 15cm

f. Grunt rodzimy

Nasze zapytanie wynika z doświadczeń na rynku w kwestii budowy boisk które wskazują odchodzenie od nawierzchni asfaltowych na rzecz nawierzchni poliuretanowych co poprawia komfort gry i zmniejsza ryzyko urazów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni boiska.

**Pytanie 3.** W SWZ oraz w dokumentacji projektowej wskazano wykonanie boiska do mini piłki nożnej o nawierzchni trawiastej – prosimy o potwierdzenie że chodzi o trawę naturalną wykonaną siewem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż chodzi o trawę naturalną wykonaną siewem.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

WÓJT GMINY

.....  
Jelku Murzyn

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)