



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIMANOWEJ

Limanowa, dnia 20 sierpnia 2024 r.

NHK.903.31.7.2024

### KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO PODŁOPIEŃ - Z DNIA 20 SIERPNIA 2024 R.

Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Podłopień pobranych w dniu 19 sierpnia 2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym oraz fizycznym **nie odpowiada** wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego, tj. liczba bakterii *Escherichia coli* w 100 ml wody oraz parametru fizycznego, tj.: mętność.

W dniu 20 sierpnia 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 35/NHK/W/2024, znak: NHK.903.31.7.2024 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Podłopień do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W LIMANOWEJ

mgr inż. Renata Krzysztof

Pismo wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

#### Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Tymbarku Sp. z o.o., Podłopień 276, 34-650 Tymbark.
2. Aa

#### Do wiadomości:

1. Gmina Tymbark – ePUAP.

Referent sprawy: Łukasz Kędroń, tel. 18 3372101 wew. 3

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Limanowej  
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 16 B  
<https://www.gov.pl/web/psse-limanowa> e-mail: [psse.limanowa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.limanowa@sanepid.gov.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /Sanepidlimanowa/skrytka  
centrala tel.: (+48) 18 33 72 101  
REGON: 000598902 / NIP: 737-10-06-673

