

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.04.2022 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Rzecka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: IR.I.272.6.2022, nazwa zadania:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00113205/01 w dniu 07.04.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.), zamawiający udziela wyjaśnień w związku ze skierowanymi do zamawiającego zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie: Z uwagi na wysoki poziom wody w rzece, w celu wykonania posadowienia pośredniego mostu i ław fundamentowych konieczne jest wykonanie obudowy wykopu z grodziec stalowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję pn. wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej z grodziec stalowych.

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 7.2. – *Rozwiązania projektowe* w projekcie architektoniczno – budowlanym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz w pkt. 3.12. *Zakres prac* w projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określił metodę posadowienia mostu jako pośrednią na elementach konstrukcyjnych żelbetowych typu palowego w postaci studni wykonywanych metodą klasyczną lub przy użyciu np. świdra ślimakowego, z uwagi na głębokość występowania w podłożu skał i produktów ich wietrzenia w postaci zwietrzliny i rumoszu.

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ (SST M.11.06.02) - *Wykonanie studni opuszczonej z elementów żelbetowych prefabrykowanych* Zamawiający podał sposób wykonania studni oraz składowe ceny jednostkowej ich wykonania, na którą składa się m.in. pompowanie wody.

Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców, że zgodnie z zapisami zwartymi w rozdziale XVII - *Opis sposobu obliczenia ceny oferty* Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w § 13 ust. 1 załącznika Nr 10 do SWZ – *Projektowane postanowienia umowy* wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, o którym mowa w art. 632 §1 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na najszerszym zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ, a cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w SWZ.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich skalkulowania w cenie ofertowej.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICESTAROSTA

Andrzej Jędrzejewski

