



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

Chełm, dnia 2026-02-09

NS-HK.903.30.6.2025

Gmina Wierzbica
ul. Włodawska 1
22 – 150 Wierzbica

Dotyczy: **oceny jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody dnia 08 grudnia 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej zarządcy **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Wólce Tarnowskiej** oraz po przeanalizowaniu otrzymanych dnia 23 grudnia 2025r. wyników badań wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Chełmie z następujących punktów monitoringowych:

1. Hydrofornia Wólka Tarnowska – kurek czerpalny za lampą UV w zakresie: badania fizyko – chemiczne – parametry grupy A + stężenie żelaza ogólnego i badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawartych w raporcie z badań Nr WD/0483/25/Z z dnia 12 grudnia 2025 r.,
2. Mieszkanie prywatne Tarnów 31A – kran przy budynku w zakresie: badania fizyko – chemiczne – parametry grupy B i badania mikrobiologiczne – parametry grupy B zawartych w raporcie z badań: Nr WD/0484/25/Z z dnia 23 grudnia 2025 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie **stwierdza przydatność wody do spożycia.**

Jednocześnie informuje, że woda w badanym zakresie dostarczana przez ww. ujęcie wody **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Elżbieta Kuryk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Gmina Wierzbica, ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Chełmie
ul. Szpitalna 48 | 22-100 Chełm

adres e-mail: psse.chelm@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-39121-56332-EHETE-23

2. a/a