

Brańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r.

**GMINA BRAŃSK**

**ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk**

SE.271.2.2024

**Wykonawcy biorący**

**udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa pompowni wody na terenie Gminy Brańsk”

### **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pyt. 1.** Prosimy o informację czy zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie zbiorników na wodę pitną o parametrach równoważnych jako skrócone membraną uszczelniającą w środku lub skręcane z blach malowanych jednostronnie i uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH? Na oferowaną technologię wykonania zbiorników posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną. W razie pytań lub Wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt. W razie odmowy proszę o uzasadnienia techniczne Państwa decyzji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych zbiorników niż opisanych w PFU. Proponowane zbiorniki nie są równoważne do opisanych w PFU.

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników stalowych wyrównawczych wykonanych w innej technologii posiadających wszystkie niezbędne atesty oraz deklaracje do magazynowania wody pitnej oraz do użytkowania w budownictwie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zbiorników w innej technologii niż opisane w PFU.

**Pyt. 3.** Czy zasuw sterownia z napędem elektronicznym załączana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym powinna posiadać płynną regulację położenia, czy jedynie działać w trybie otwórz – zamknij (ON -OFF)??

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zasuwa z napędem elektronicznym załączana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym powinna mieć płynną regulację.

**Pyt. 4.** PFU zawiera sprzeczne zapisy odnośnie lokalizacji falowników, które sterują pracą pomp zestawu hydroforowego. Proszę o potwierdzenie, że falowniki mają być zlokalizowane w szafach zestawów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że PFU zawierają jednolite opisy lokalizacji falowników - tj. falowniki są zintegrowane z silnikami pomp zestawu.

**Pyt. 5.** Wnosimy o zmianę kar umownych zawartych w projekcie umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1) i 2) na proponowane:

- 1) *zwłoka w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia przedmiotu umowy określono w §3 ust. 2 umowy),*
- 2) *zwłoka w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,*

Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.0.1710 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. zastosowanie kar dla Wykonawcy za opóźnienie jest klauzulą abuzywną, w związku z tym wnosimy o zastosowanie proponowanych zmian naliczania kar umownych. Wykonawca może odpowiadać za okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

**Pyt. 6.** Wnosimy o zmianę zapisów zawartych w projekcie umowy a dotyczących przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na *przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych*.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zawartych w projekcie umowy dot. przekazania placu budowy na „*przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych*”.

**Pyt. 7.** Czy Zamawiający wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (CAR/EAR) zgodnie z zapisem § 4 ust 2 pkt. 4, czy tylko do posiadania umowy ubezpieczenia OC obejmującej ryzyka związane z prowadzeniem prac budowlano – montażowych zgodnie z zapisem § 5 ust 13. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych obejmuje ochroną inne ryzyka niż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dwa różne produkty ubezpieczeniowe).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż Wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ryzyka budowlano-montażowe w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną, co najmniej wartości odpowiadającej umowie.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. Niniejsze wyjaśnienia powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony.

Nowy termin składania ofert: 27.05.2024 r. godz. 8.00

Nowy termin otwarcia ofert: 27.05.2024 r. godz. 9.30

**Wójt Gminy Brańsk**