

URZĄD GMINY
08-112 WIŚNIEW
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
tel. 25 641 73 13; fax 25 740 55 62

Załącznik nr do Zarządzenia
Wójta Gminy Wiśniew

nr 43/2026 z dnia 25.06.2026

warunkami przyłączenia / przebudowy
projektowane urządzenia:
dn. 10-06-2026
Budowa przyłącza
kablowego nN 8,4 kV.
Z uwagami:

1. Realizować na podstawie o
Budowlanego.
2. Ustanowić sturębność

Rejon Energetyczny Siedlce
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Specjalista Dokumentacji
Leszek Tomczak

Wójt
Barbara Rępczyńska

stacja transformatorowa
Lipniak [06-2335]
układ pracy sieci TN-C
proj obwód nr 4

Proj. kabel YAKXS 4x120mm²
L=4m/12m + FeZn 25x4

istn. przew. AsXSn
2x16mm² L=4m/15m
- do demontażu


Proj. Zi(2+SL1)

proj
R=50

Działka nr 114-

zakres służebności ogranicza się do pasa gruntu o długości 3,5m i szerokości 0,5m
wzdłuż przebiegu przyłącza kablowego nN

opisany przez
Daniel Krawczyk
Data: 2026.05.23
13:01:31 CEST



Opracował: Grzegorz Szczygielski	Proj Nr up
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce Wydział Przyłączenia i Rozwoju	Podpis
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce	
p.o. Dyrektor Mariusz Kosieradzki	
Tytuł projektu	Przyłącze kablowe Y.
Lokalizacja	Lipniak gm. Wiśniew
Tytuł rysunku	Plan zagospodarowe

N: 52° 5' 53.15"
E: 22° 12' 49.34"
1992 X: 475088.40 Y: 720045.72

GEODETA UPRAWNIENY
DANIEL KRAWCZYK
NR UPR. 14119