

Brańsk, dnia 20 marca 2023 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.2.2023

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w dniu 14 marca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Czy akceptowalne jest rozwiązanie montażu falowników zasilających pompy w szafie zestawu hydroforowego ? To rozwiązanie daje znacznie większe możliwości i mniejsze koszty serwisowe w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza się montaż falowników w szafach zestawu hydroforowego.

Pyt. 2. Czy zbiornik retencyjny ma być również wyposażony w wewnętrzną drabinę umożliwiającą bezpieczne wejście do zbiornika przez górny właz rewizyjny ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik retencyjny ma być wyposażony w drabinę wewnętrzną i zewnętrzną.

Pyt. 3 Czy rozważaliście Państwo zainstalowanie pompy dozującej do awaryjnej dezynfekcji zbiorników oraz sieci wodociągowej za pompownią ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w budynku pompowni w miejscowości Glinnik należy wydzielić dodatkowe pomieszczenie chlorowni, natomiast w miejscowości Szmurły i Załuskie Kościelne należy w zakresie prac przewidzieć dobudowę pomieszczenia na chlorownię. Pomieszczenie na chlorownię i jego wyposażenie winno spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Do okresowej dezynfekcji podchlorynem sodu zainstalować zestaw dozujący składający się z pompki dozującej i zbiornika o parametrach min.:

- wydajność – od 0,0 do 6,0l/h,
- wysokość podnoszenia – 100,0 m sł. wody,
- nominalna moc silnika pompy – 14 W.
- pojemność zbiornika – 60l,

Pyt. 4. Czy należy dobór i montaż osuszacza powietrza w pomieszczeniu pompowni ? – jest to ważne ze względu na urządzenia elektryczne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach pompowni wody należy zamontować osuszacz powietrza o minimalnych parametrach wydajności osuszania 5,0l/24h przy 10°C/70%

Pyt. 5. Jaki czas pracy agregatu prądotwórczego jest wymagany na jednym zbiorniku ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalny czas pracy agregatu prądotwórczego powinien wynosić 12h.

Pyt. 6. Jakie natężenie hałasu jest akceptowalne bezpośrednio za ogrodzeniem pompowni podczas pracy agregatu prądotwórczego ? – to jest ważna informacja ze względu małe pomieszczenie pompowni i konieczność zamontowania zewnętrznego agregatu .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza poziom hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.06.2007 z póź. zm. - w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Pyt. 7. Jednocześnie proszę o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 5 dni roboczych .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert został wydłużony do 30.03.2023 r.

Pyt. 8. Proszę o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w w/w obiektach w celu precyzyjnego określenia warunków wykonania zadania oraz zapotrzebowania materiałowego. W przygotowanym przez Państwa PFU informacje te nie są podane precyzyjnie a ilość materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania zadania ma bardzo duży wpływ na zaoferowaną cenę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odbycie wizji lokalnej w dniach 21,22,23,24,27,28 w godz. od 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny wizyty z P. Moniką Falkowską pod nr tel. 85 731 92 03 kom. 504 186 783.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania i otwarcia ofert nie zostaje wydłużony.

Wójt Gminy Brańsk