

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
Tel. 41 247-96-95
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

VIII

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.Ia-4260/74/KD/19

Ostrowiec Św., 24-09-2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzynę Dominik- starszego asystenta Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 1063/ 2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Gmina Bodzechów

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Tel. 041 2652420

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Szewna

Prowadzona działalność - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Bodzechów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 661-16-67-096 , REGON 291009998**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Jerzy Murzyn - Wójt Gminy Bodzechów

Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Mariusz Nowocień – specjalista ds. sieci wodociągowych, upoważniony zgodnie z kompetencjami, umowa o pracę z dnia 02-07-2019 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

**7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*
nie dotyczy**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 24-09-2019 r., godz. 12.15
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* :
nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:
zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24-09-2019 r., godz. 14.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego- wodociąg Szewna,
 - ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - pozwolenie wodnoprawne decyzja znak RS.II.6341.25.3.2017 z dnia 10.12.2016 r.,
 - orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych, książeczki zdrowia (badania aktualne do 23-03-2020 r., 14-06-2021 r., 04-12-2019 r.),
 - harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2019 z dnia 13.12.2018 r.,
 - rejestr płukania zbiorników.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy Bodzechów.

Regulamin organizacyjny Gminy Bodzechów nr 3/153/2012 określa zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni nr 2 o głębokości 70,0 m i nr 3 o głębokości 70,0 m z ujęcia w Szewnie przy ul. Źródlanej dla potrzeb wodociągu ważne do 30 kwietnia 2026 r.- znak RS.II.6341.4.4.2016. $Q_{\max h} = 40,0 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{\text{śrd}} = 362,0 \text{ m}^3/\text{d}$.

Postępowanie administracyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2019 r. w zakresie oceny stanu sanitarno - technicznego urządzenia wodociągowego służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców Gminy Bodzechów oraz w zakresie oceny realizacji kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu Szewna, prowadzonej przez gminną jednostkę organizacyjną.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 6/2018, upoważnienia nr 7/2019 do wykonywania czynności kontrolnych, upoważnienia nr 20/2019 do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz po wręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli 1063/ 2019 z dnia 24-09-2019 r. (odbiór upoważnienia potwierdzony podpisem osoby upoważnionej, uczestniczącej przy kontroli – Mariusz Nowocień).

W pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do kontroli podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego.

Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, gdyż podmiot kontrolowany nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców - zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów - pismo znak GK.7000.260.2019 z dnia 15.03.2019 r.

- z wodociągu Szewna korzysta 2773 osób,
- obsługiwane miejscowości to: Szewna, Podszkodzie, Szyby, Gromadzice.
- długość sieci wodociągowej 44,9 km.
- produkcja wody liczona jako średnia z 2018 r. wynosi 355,8 m³/db.

Szewna ul. Źródlana 8- SUW

Na terenie ogrodzonym i prawidłowo oznakowanej strefy ochrony zlokalizowano budynek Stacji Uzdatniania Wody, 2 działające studnie, 1 nieczynna studnia głębinowa oraz ziemny zbiornik wody czystej.

Stacji Uzdatniania Wody utrzymana w dobrym stanie, wyposażona w nowoczesny zestaw 3 pomp Grundfosa, 2 filtry (odżelaziacz, odmanganiacz), aerator i 2 sprężarki do napowietrzania wody. Do dezynfekcji wody, tylko w przypadkach nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody stosowany środek w tabletkach JASOL SOLID – na stanie 1 opakowanie, data produkcji 01-2019 r.

Na terenie SUW zlokalizowany duży zbiornik wody czystej (poj. 100 m³). Zbiornik betonowy, pokryty blachą trapezową na stropie betonowym, wykonany w formie ziemnego nasypu. Woda w zbiorniku wizualnie czysta. Ostatnie płukanie i dezynfekcja wody w zbiorniku zgodnie z wpisem w rejestrze przeprowadzona w dniach 3 i 4 października 2018 r.

W odległości ok.100 m od SUW zlokalizowane są w jednej strefie 3 studnie głębinowe.

Studnie głębinowe

Studnia nr 1 wyłączona z eksploatacji. Woda na SUW pompowana jest ze studni nr 2 i nr 3 pracujących naprzemiennie lub jednocześnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na wodę. Szachty studzienne czyste, wylewki przy studniach betonowe, w dobrym stanie technicznym. W maju br wykonano bieżące prace konserwacyjne oraz wymiana na nową bramy wjazdowej.

Szewna ul. Kielecka 45 - przepompownia

Wewnątrz przepompowni zamontowany jest zestaw 4 pomp Grunfosa, pomieszczenie z umywalką. Woda ciepła zapewniona z podgrzewacza elektrycznego, ogrzewanie z pieca elektrycznego. Na terenie obiektu znajduje się 2 komorowy zbiornik wody czystej o poj. 30 m³ (2x 15 m³). Zbiornik betonowy, wykonany w formie ziemnego nasypu. Woda w zbiorniku wizualnie czysta. Ostatnie płukanie i dezynfekcja zbiornika odnotowana w dniach 13-14.06.2019 r.

W 2018 r. zmodernizowano wentylację grawitacyjną w budynku SUW, celem usprawnienia wentylacji.

Koszenie terenu ujęcia przeprowadzone 23-09-2019 r.

Szewna ul. Kielecka 116- przepompownia

W murowanym budynku umieszczono zestaw 4 pomp utrzymujących ciśnienie wody w sieci. Na terenie strefy zlokalizowany jest również zbiornik wody czystej. Woda w zbiorniku poj. 2 x 25m³ wizualnie czysta. Ostatnie płukanie zbiornika przeprowadzono dnia 19 i 20 czerwca 2019 r.

Koszenie terenu ujęcia przeprowadzone 23-09-2019 r.

Urządzenia wodociągowe na wszystkich obiektach utrzymane w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Teren ujęć wykoszony, odpowiednio oznakowany tablicami informacyjnymi.

Stacja Uzdatniania Wody ul. Źródłana 8 wyposażona została w przenośny chlorator. Chlorowanie wody wg wyjaśnienia p. Mariusza Nowocięń odbywa się sporadycznie w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samorozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru, dozowanie 1 tabletki na 5 m³ wody.

Na stanie Referatu Gospodarki Komunalnej ul. Dolna 3 znajduje się 6 nowych opakowań po 32 tabletek, z datą przydatności 03-2022 r.

Dla SUW Szewna ul. Źródłana 8 prowadzony jest monitoring stanów alarmowych siecią GSM, wysyłane powiadomienie sms na telefon alarmowy, który posiada pracownik pełniący dyżur. Sms informuje o przerwie w dostawie prądu, awariach pomp głębinowych, braku ciśnienia.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań.

Na 2019 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Szewna zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącu: luty, maj, czerwiec, październik oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w lipcu.

Gmina w ramach kontroli wewnętrznej wykonywała badania prób wody w zakresie monitoringu podstawowego (parametry grupy A) w Laboratorium Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 91, zatwierdzonym przez PIS oraz w zakresie monitoringu rozszerzonego (parametry grupy A i B) przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o, Laboratorium Badań Środowiskowych 25-214 Kielce, ul. Hauke Bossaka 3A.

Wyniki badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru przekazywane były terminowo do PPIS w Ostrowcu Św.

Na podstawie sprawozdania z badań jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej – sprawozdanie nr 2834/PAF/2019 z dnia 30-07-2019 r. PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Szewna, dla wody pobranej w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody Szewna, ul. Źródłana 8 – pismo z dnia 02.08.2019 r., znak SE.Ia-426266/JK/19.

Awarie

Gmina Bodzechów prowadzi rejestr awarii występujących w nadzorowanym urządzeniach wodociągowych. Rejestr zawiera zapisy - protokoły usunięcia awarii z datą wykonania, wykazem osób wykonujących i zakresem robót.

W 2019 r. nie zgłoszono do PPIS w Ostrowcu Św. awarii na sieci wodociągowej dla wodociągu Szewna, pozostałe niezgłoszone, a odnotowane awarie nie miały wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom obsługiwanych przez wodociąg (awarie na przyłączach).

Wodociąg Szewna obsługiwany przez 5 stałych pracowników, posiadających aktualną dokumentację zdrowotną. Okazano dokumentację w trakcie kontroli.

Teren ujęć wykoszony, utrzymany czysto. Nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie brak.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie—dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
Nie dotyczy

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
nie dotyczy

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
...nie dotyczy.... (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości...nie dotyczy....słownie...nie dotyczy...
(nr mandatu karnego).....nie dotyczy.....
(podstawa prawna).....nie dotyczy.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr: 20/2019, z dnia
10.04.2019 r. wydane przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
...nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania
protokołu: nie dotyczy

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 24-09-2019 r.

SPECJALISTA
ds. sieci wodociągowej

GMINA BODZECHÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**...nie dotyczy...
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić