

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 247 96 95

XII

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.4.1.81.2021

Ostrowiec Św., dnia 3 sierpnia 2021 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Agnieszka Cyran, Kinga Murdza - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 638/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4, art. 8a i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Mirkowice

rodzaj prowadzonej działalności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Bodzechów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 6611667096/291009998/nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Łukasz Świątek – specjalista ds. technicznych
Mariusz Nowocień - specjalista ds. sieci wodociągowych

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **2021-08-03, godz. 12:10**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **2021-08-03, godz. 13:00**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - **ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego**
 - **ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego**
7. Wypożyczenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **Decyzja znak RS.II.6341.17.2.2017 z dnia 2017-04-04 wydana przez Starostę Ostrowieckiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Broniszowicach,**
 - **Orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z ujęciem wody,**
 - **Harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021,**
 - **Rejestr płukania i dezynfekcji zbiorników.**

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Decyzja znak RS.II.6341.17.2.2017 z dnia 2017-04-04 wydana przez Starostę Ostrowieckiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Broniszowicach,

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr:

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno - prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Regulamin organizacyjny Gminy Bodzechów nr 5/139/2020 z dnia 14 grudnia 2021 r., określa zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Ostrowieckiego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Broniszowicach, decyzja znak RS.II.6341.17.2.2017 z dnia 2017-04-04 wydane na okres do 2027-04-30.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych nr 5/2021 i nr 3/2019 oraz po wręczeniu i pisemnym potwierdzeniu otrzymania przez przedstawiciela obiektu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 638/2021 z dnia 2021-08-02.

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego znajdującymi się w pouczeniu stanowiącym integralną część wręzonego upoważnienia do kontroli.

Celem kontroli jest ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego-wodociągu Mirkowice, ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządcę wodociągu.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów, pismo z dnia 2021-02-17:

- z wodociągu Mirkowice korzysta 2334 osób,
- obsługiwane miejscowości to Broniszowice, Jędrzejowice, Kosowice, Mirkowice, Mychów, Mychów Kolonia, Szwarszowice, Świrna i część Podszkodzia i Gromadzic,
- długość sieci wodociągowej 58,25 km,
- produkcja wody liczona jako średnia z 2020 r. wynosi 102,2 m³/db.

Stacja Uzdadniania Wody – Mirkowice 31a

Teren wokół obiektu zadbane, wykoszony, ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz, prawidłowo oznakowany – tablica w kolorze niebieskim „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Stacja uzdatniania wody (SUW) wyposażona w zestaw pomp firmy GRUNDFOS. Woda poddawana jest uzdatnianiu – 2 zestawy ze złożami filtracyjnymi – odżelaziacze i odmanganiacze. Na terenie SUW zlokalizowane 2 zbiorniki naziemne wody czystej o pojemności 50 m³ każdy.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, ogrzewanie elektryczne, toaleta z ustępem i umywalką do mycia rąk. Stacja posiada oddzielne pomieszczenie chlorowni z wentylacją mechaniczną. Chlorowanie wody wg wyjaśnienia p. Mariusza Nowocień odbywa się sporadycznie w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samo rozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru.

Studnie głębinowe zlokalizowane są w miejscowości Broniszowice. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja znak RS.II.6341.17.2.2017 z dnia 2017-04-04 w skład ujęcia w Broniszowicach wchodzi:

- studnia nr 2 o głębokości 120 m i wydajności 26 m³/h,
- studnia nr 2 bis o głębokości 150 m i wydajności 9,5 m³/h.

Studnie w Broniszowicach utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym, zabezpieczone przed dostępem osób z zewnątrz. Wiazy studzienne zamknięte. Woda ze studni kierowana jest na Stację Uzdadniania Wody w Mirkowicach 31 A.

Studnie wykonane w formie ziemnego zagłębienia, pracują naprzemiennie, w przypadku znacznego spadku ilości wody w zbiorniku studnie zaczynają pracę w równomiernie. Ilość wody w studni jest monitorowana przez pracowników gminy 2 razy dziennie, w przypadku niedostatecznej ilości wody w studni woda jest przepompowywana z wodociągu Szewna dzięki nowo oddanej przepompowni zlokalizowanej w Szewnie.

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań, pismo znak SE.Ia-4261/55/AC/20 z dnia 2020-12-22. Na 2021 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Mirkowice zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącach: marzec, czerwiec, lipiec, listopad oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w lipcu.

Na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium PPIS wydawał na bieżąco oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz w dniu 20.07.2021 r. została wydana decyzja PPIS znak NHS.9020.4.2.47.21 stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Mirkowice.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) *nie dotyczy*

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —nanesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości nie dotyczy (słownie) nie dotyczy (nr mandatu karnego) nie dotyczy (podstawa prawna) nie dotyczy.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr nie dotyczy z dnia nie dotyczy wydane przez nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

SPECJALISTA
d/technicznych
mgr inż. Łukasz Świątek

SPECJALISTA
ds. sieci wodociągowej

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Krzysztof Kuczyński *Agnieszka Góra*
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

GMINA BODZECHÓW
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 ul. Mikołaja Reja 10
 NIP 651-16-67-096, REGON 291039998

[Podpis]

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
 (nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić