
Sr2
S36
S35
S34
S33
S32
1:100
1:500
proj. studzienka rozprężna
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=165.10
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=165.07
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.97
przyłącze wodociągowe ø40
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.90
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
kabel telek.
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm

OZNACZENIE PROFILU: PP1
POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	166.90	166.88	166.78	166.72	166.60		166.60	
RZĘDNA DNA KANAŁU	165.10	165.07	164.97	164.90	164.76	164.72	164.72	
RZĘDNA DNA WYKOPU	165.10	165.07	164.97	164.90	164.76		164.72	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.80	1.81	1.81	1.82	1.84		1.88	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%							
ŚREDNICA, MATERIAŁ								
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.20	25.80	39.40	67.20	75.30	76.80	
		5.20	20.60	13.60	27.80		9.60	54.60
HEKTOMETRY	Sr2	S36	S35	S34	S33		S32	

0

1

Generator rysunkowy 7.33.7 (www.epi-graf.com.pl)


S31
S30
S29
S28
S27
S26
S25
S24
S23
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
kabel telek.
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.14
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=164.89
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.03
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.03
kabel energ.
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=163.93
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.77
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=164.46
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.65
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.58
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.58
166.50
166.50
166.50
166.50
166.60
166.40
166.20
166.13
166.09
164.44
164.26
164.24
164.18
164.14
164.04
164.03
164.00
163.93
163.77
163.71
163.65
163.58
164.44
164.26
164.18
164.14
164.03
163.93
163.77
163.65
163.58
2.06
2.24
2.32
2.36
2.57
2.47
2.43
2.48
2.51
131.40
36.50
167.90
172.10
16.50
184.40
6.90
191.30
22.50
211.10
213.80
220.90
20.70
234.50
30.60
265.10
278.30
24.90
290.00
14.40
304.40
S31
S30
S29
S28
S27
S26
S25
S24
S23
2
3


S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=164.31
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=164.26
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.39
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.29
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.09
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=164.04
wod. miejski ø110, Rz.o.=163.86
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
kabel energ.
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.65
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.79
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.79
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=163.75
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=163.24
166.00
165.94
165.81
165.60
165.60
165.55
165.49
165.46
165.40
163.45
163.43
163.40
163.39
163.29
163.09
163.04
163.01
163.00
162.86
162.85
162.79
162.75
162.64
163.43
163.39
163.29
163.09
163.04
163.00
162.85
162.79
162.64
2.57
2.55
2.52
2.51
2.56
2.55
2.64
2.67
2.76
PVCø200 L=882.70m
29.50
329.90
333.90
9.00
340.20
342.90
19.90
362.80
39.00
401.80
9.80
411.60
9.20
418.80
420.80
29.30
447.30
450.10
11.90
462.00
470.00
29.80
491.80
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
4
5


S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=163.52
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.48
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.32
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.29
przyłącze wodociągowe, Rz.o.=162.88
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.10
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=162.02
kabel telek.
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
Proj. włączenie kanału ø0.161, Rz.d.=161.65
165.00
164.80
164.75
164.50
164.29
164.40
163.80
162.54
162.48
162.32
162.29
162.16
162.10
162.02
161.95
161.89
161.65
162.48
162.32
162.29
162.10
162.02
161.89
161.65
2.62
2.48
2.46
2.40
2.27
2.51
2.15
511.10
523.30
555.10
562.80
588.60
599.80
615.90
630.90
641.00
689.70
31.50
31.80
7.70
37.00
16.10
25.10
48.70
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
6

1 – W miejscach skrzyżo
2 – Przy skrzyżowaniu
zabezpieczyć na odcinku
3 – W miejscach skrzyż
na proj. sieć należy
4 – Przejścia poprzeczn
stalowych rurach ochron
5 – Przy wykonywaniu
fundamentów itp.

UWAGA: Około 30cm na


S6
S5
S4
S3
S2 PP1
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
proj. studzienka rewizyjna PVC425mm
proj. studnia rewizyjna dn 1200mm
proj. przepompownia ścieków dn 1500mm
163.44
161.54
161.54
1.90
162.60
160.89
160.89
1.71
162.10
160.40
160.40
1.70
162.16
160.17
160.17
1.99
162.20
160.04
160.04
2.16
162.20
160.03
160.03
2.17
712.90m
1.2%
94.30m
0.5%
75.50m
23.20
712.90
53.70
766.60
40.60
807.20
46.50
853.70
25.80
879.50
3.20
882.70
S6
S5
S4
S3
S2 PP1
7
8

owań z instniejącymi sieciami podziemnymi, prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb
proj. sieci z kablem energetycznym, kablem telekom., kabel w rejonie proj. trasy należy odkryć i
u min. 2.0m rurą ochronną Arota
owań z innymi sieciami podziemnymi, w przypadku niezachowania minimalnych normatywnych odległości,
założyć rury ochronne z tworzyw sztucznych
ne kolektorem pod drogami asfaltowymi, oraz w miejscach narażonych na stałe obciążenia, wykonać w
nnych
orac ziemnych, odpowiednio zabezpieczyć skarpy i budynki przed osuwaniem się, osiadaniem, pękaniem

d górną krawędzią proj. sieci układać taśmę sygnalizacyjną z zatopioną wkładką metalową


PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP
wypełnienie
folia ostrzegawcza
min. 30cm
30cm
obsypka piaskowa
podsypka piaskowa
20cm
80-100cm

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Inwestor:	Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew		Nr rys.: 10
Zadanie:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gm. Wiśniew w miejscowościach Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki		Skala: 1:100/500
Adres obiektu:	m. Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki, gm. Wiśniew,pow. siedlecki, woj. mazowieckie		Data: 30.08.2022
Przedmiot rysunku:	Profil sieci kanalizacji sanitarnej		
Projektant:	Janusz Smolarczyk upr. 715/BP/94 w spec. instal. - inż.	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Mirosława Kobylińska upr. 278/Lb/99 w spec. instal. - inż.	Podpis:	

Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, 21-500 Biała Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 99 01 70