



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w OPOLE**

WOOŚ.4220.262.2024.BB

Opole, dnia 09 października 2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), dalej ustawa ooś, a także w związku z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS.6220.3.24.DSS z 09.09.2024 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, złożonego przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

postanawiam

- I. wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, gmina Olszanka” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazać, w myśl zapisów art. 64 ust 3a) ustawy ooś, na konieczność określenia, w decyzji środowiskowej, następujących warunków:
 1. Transport paneli fotowoltaicznych, elementów konstrukcyjnych i elementów infrastruktury oraz wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6⁰⁰-22⁰⁰.
 2. Prace budowlane rozpocząć w okresie od 21 sierpnia do 19 marca, tj. poza okresem lęgowym gatunków ptaków zasiedlających krajobraz rolniczy. W przypadku konieczności kontynuowania prac budowlanych w okresie lęgowym od 20 marca do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem każdego kolejnego ich etapu, w ramach nadzoru ornitologicznego sprawdzić planowany teren ich realizacji w zakresie występowania gniazd. W przypadku stwierdzenia lęgów w wykrytych gniazdach wyłączyć z prac obszar w promieniu 150 m od tych gniazd, do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta, potwierdzonego przez ornitologa.
 3. W okresie od 15 lutego do 31 października wykopy, które będą miały pozostać otwarte przez noc (w godzinach od 18⁰⁰ do 6⁰⁰), należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt przez przykrycie ich siatką o drobnych oczkach. Przed rozpoczęciem prac w dniu następnym, a także bezpośrednio przed zasypianiem wykopów, wykopy należy skontrolować, czy nie zostały w nich uwięzione zwierzęta. W przypadku stwierdzenia obecności zwierząt należy je niezwłocznie odłowić i przenieść poza obszar realizacji przedsięwzięcia.
 4. Przewidzieć nie więcej niż 6 kontenerowych stacji transformatorowych o izolacyjności ścian zewnętrznych i dachu nie mniejszej niż 25 dB, posadowionych w odległości nie mniejszej niż 70 m od granic terenów chronionych akustycznie.

5. Poziom dźwięku wewnątrz stacji transformatorowych, pochodzący z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych w nich źródeł, nie może przekraczać 70 dB w odległości 1 m od ścian zewnętrznych obiektu.
6. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać z zachowaniem przerwy pomiędzy gruntem a krawędzią odrodzenia min. 20 cm.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Olszanka, wnioskiem nr IRIOS.6220.3.24.DSS z 09.09.2024 r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu: 24.09.2024 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, gmina Olszanka”.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) w postaci papierowej i elektronicznej,
- kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 19.08.2024 r.,
- informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod inwestycję,
- oświadczenie Wójta Gminy Olszanka, stwierdzające, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W piśmie nr WOOŚ.4220.262.2024.BB.1 z 08.10.2024 r. tutejszy organ poinformował Inwestora i Wójta Gminy Olszanka o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ww. ustawy ooś oraz prawie do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (dalej RDOŚ w Opolu).

Przy piśmie z 07.10.2024 r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu: 08.10.2024 r.) Inwestor przedłożył uzupełnienie KIP, zawierające dodatkowe informacje na temat oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca oraz organ prowadzący postępowanie zakwalifikowali przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54a lit. b) (*zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a - z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi zlokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Olszanka, na części działki nr 196/2 położonej w obrębie Jankowice Wielkie. Zgodnie z KIP, powierzchnia działki nr 196/2 wynosi 3,56 ha, natomiast zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 2,47 ha. Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie niezabudowanym i niezamieszkanym, niezadrzewionym, obecnie użytkowanym rolniczo, na gruntach klasy bonitacyjnej RIVa.

Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się na działce nr 196/4, w odległości ok. 29 m od terenu inwestycji w kierunku zachodnim.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji, nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowym obszarze zlokalizowane zostaną systemy fotowoltaiczne, pozwalające na wytwarzanie energii elektrycznej, przy pomocy ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW, z odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna). Inwestor przewiduje możliwość realizacji inwestycji w formie niezależnych instalacji o dowolnych

konfiguracjach mocy lub budowania w całości. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące elementy:

- stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie;
- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 6 MWp;
- inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 6 MWp;
- stacje transformatorowe do 6 szt.;
- pośrednie rozdzielnice napięcia;
- układy pomiarowo-zabezpieczające;
- trasy oraz linie kablowe;
- instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
- dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze;
- ogrodzenie, monitoring;
- magazyny energii (opcjonalnie).

Panele fotowoltaiczne mają na celu dokonywanie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii, poprzez stacje transformatorowe, do sieci operatora. Przewiduje się zastosowanie paneli pokrytych powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa ich wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie. Maksymalna wysokość konstrukcji wraz z modułami PV nie przekroczy 4 m. Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 6 MW, zmieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem transformatorów napięcia nN/Sn. Kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu, ogrzewania i wentylacji. Opcjonalnie dopuszcza się posadowienie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Pozwalają one zachować częstotliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania. Magazynowanie energii służy również równoważeniu popytu i podaży energii, których szczyty występują w różnych od siebie porach, poprawia jakość energii oraz pozwala na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Teren elektrowni zostanie ogrodzony siatką stalową bez podmurówki, z zachowaniem przerwy między gruntem a krawędzią ogrodzenia, co pozwoli na swobodne przemieszczanie się przez teren farmy fotowoltaicznej płazów, gadów i małych ssaków. Nie planuje się stałego oświetlenia obiektu w porze nocnej, dopuszcza się działanie oświetlenia jedynie w trakcie wizyt serwisowych, przy słabej widoczności.

Planowana farma nie wymaga stałej obsługi – będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka, będą wykonywane sporadycznie. Zgodnie z KIP przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi do ok. 30 lat.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, co następuje:

Na etapie budowy źródłami emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w związku z realizacją inwestycji będą: praca silników spalinowych sprzętu budowlanego i transportowego obsługującego budowę oraz roboty budowlano-montażowe (prowadzenie wykopów pod linie kablowe, realizacja konstrukcji i instalacja paneli). Oddziaływanie to będzie miało charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu

Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, teren, na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, usytuowany jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

W czasie realizacji inwestycji emisja hałasu będzie spowodowana pracą sprzętu budowlanego i transportowego. W trakcie prac budowlanych i instalacyjno-montażowych będzie wykorzystywany ciężki sprzęt oraz ręczny sprzęt budowlany. Uciążliwość związana z emisją hałasu wystąpi wyłącznie w porze dnia (warunek określony w punkcie II.1 niniejszego postanowienia) oraz będzie miała ograniczony i krótkotrwały charakter.

W uzupełnieniu KIP z 07.10.2024 r. przeanalizowano oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia na etapie eksploatacji oraz niezbędne działania minimalizujące w tym zakresie. Inwestor zadeklarował umieszczenie transformatorów w kontenerach o izolacyjności ścian i dachu nie mniejszej niż 25 dB, posadowionych w odległości nie mniejszej niż 70 m od granicy terenów chronionych akustycznie (warunek określony w punkcie II.4 niniejszego postanowienia). Z obliczeń propagacji hałasu wynika, że największa wartość poziomu dźwięku poza terenem farmy fotowoltaicznej będzie wynosić 26,2 dB, co oznacza, że przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na tereny chronione akustycznie.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody do celów socjalnych i porządkowych oraz wytworzenie ścieków bytowych. Ścieki te będą zbierane w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. Niemniej jednak w sytuacji, gdy zajdzie takowa konieczność, dopuszcza się okresowe mycie paneli czystą wodą bez domieszki jakichkolwiek substancji czyszczących. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, głównie inne niż niebezpieczne, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. odpady opakowaniowe i sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach z grupy 15, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej z grupy 17, a także niesegregowane odpady komunalne. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych. Wszystkie odpady zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia wytworzonych odpadów na terenie funkcjonującej elektrowni słonecznej.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie, dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego, tj. 10 kV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego, tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 (w odległości 4,92 km), dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 - Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r. poz. 2224, zmienione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r. - Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 2834).

W ww. aktach prawnych zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w ww. planach zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Teren przedsięwzięcia jest zlokalizowany poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Jednocześnie działka inwestycyjna jest obecnie użytkowana jako grunt orny, na którym mogą odbywać lęgi ptaki krajobrazu otwartego (np. skowronek, świergotek polny, kuropatwa). W związku z powyższym nie można wykluczyć możliwości gniazdowania ptaków na terenie inwestycji, co uzasadnia wdrożenie działania minimalizującego (rozpoczęcie prac poza okresem lęgowym i prowadzenie ich pod nadzorem ornitologicznym - warunek określony w punkcie II.2 niniejszego postanowienia). Ponadto, poprzez właściwą konstrukcję ogrodzenia, należy zapewnić możliwość przekraczania terenu inwestycji przez drobne chronione gatunki zwierząt, które zgodnie z KIP mogą występować w jej otoczeniu (warunek określony w punkcie II.6 niniejszego postanowienia).

Przez obszar inwestycji mogą przemieszczać się chronione gatunki płazów i gadów, dla których doły w ziemi mogą okazać się swoistą pułapką. W celu przeciwdziałania takiej sytuacji, w punkcie II.3 niniejszego postanowienia określono warunek minimalizujący.

Realizacja inwestycji nie zakłada wycinki drzew ani krzewów, gdyż teren przeznaczony pod wnioskowaną inwestycję jest takiej roślinności pozbawiony.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich, jak również poza obszarami o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu, wskazanych w opracowaniu pn.: *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi wskazanymi w 2011 r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot. Inwestycja zlokalizowana będzie również poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Po wdrożeniu ww. działań minimalizujących (warunki określone w punkcie II niniejszego postanowienia) nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ww. ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie gminy Olszanka o gęstości zaludnienia 52 osoby/km².

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie będzie zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie będzie zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżenie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych form wytwarzania energii w procesach spalania paliw energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu.

Jak wynika z KIP, na terenie inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie są zrealizowane, realizowane ani planowane do realizacji żadne inne przedsięwzięcia, których oddziaływanie mogłoby skumulować się z oddziaływaniem planowanej farmy fotowoltaicznej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. W czasie eksploatacji instalacji obszar oddziaływania farmy fotowoltaicznej ograniczony będzie do terenu, na którym ta farma będzie zlokalizowana. Oddziaływanie to ustanie z chwilą zakończenia eksploatacji. Farma nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie, a tym samym na zdrowie i życie ludności. Nie ma potrzeby planowania działań ograniczających oddziaływanie instalacji.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz charakter jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, w tym zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, organ wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i wskazał na potrzebę uwzględnienia w decyzji środowiskowej warunków określonych w punkcie II niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie **nie przysługuje zażalenie.**

Stosownie do zapisów art. 142 Kpa postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
/ – podpisany cyfrowo/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Olszanka - z prośbą o powiadomienie o przedmiotowym postanowieniu stron postępowania, w tym zwłaszcza w trybie art. 10 Kpa
 2. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
 3. aa
- Sprawę prowadzi Barbara Bednarek e-mail: barbara.bednarek.opole@rdos.gov.pl tel. (77) 45-26-238