

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 roku, poz. 670 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku, poz. 1691 ze zmianami),
- § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Darosława Zima, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa instalacji magazynowania gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś.

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa instalacji magazynowania gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uzasadnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zamontować do 6 naziemnych zbiorników magazynowych na gaz płynny o łącznej pojemności do 38,4 m³.
2. Przeladunek gazu do zbiorników realizować w sposób hermetyczny.
3. Zbiorniki posadowić na szczelnych płytach fundamentowych.
4. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta uwalniać i niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

III. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.

IV. Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dnia 24/6/2026 roku (data wpływu do UMIG Margonin – 25/6/2026 roku) wpłynął wniosek Pana Darosława Zima, ul. Parkowa 11, 70-896 Załom w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa instalacji magazynowania

gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża”, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś.

Do wystąpienia załączono m.in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej ustawy KIP). Na działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 37 lit d rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane tzn. instalacje do naziemnego magazynowania: d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d - inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzone było postępowanie administracyjne. Na etapie przedsięwzięcia nie wpłynęły wnioski, uwagi od stron postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem określił (znak WOO-IV.4220.901.2026.AK.3 z dnia 3.09.2026 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia,
- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, wyraził opinię (znak DI.ZZŚ.4130.170.2026.GW z dnia 21 lipca 2026 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził opinię (znak ON-NS.9011.218.2026 z dnia 24 lipca 2026 roku), że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Po dokonaniu analizy zgromadzonych dokumentów postępowania administracyjnego, mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Margonin przychylił się do stanowiska ww. organów i odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze powyższe zostało zakończone postępowanie administracyjne zawiadamiając o tym strony postępowania administracyjnego. Uwagi do postępowania nie zostały wniesione.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwaną dalej ustawy OOS), przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem

obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy OOS, na podstawie treści KIP. ustalono, że planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 6 naziemnych ciśnieniowych zbiorników na gaz płynny LPG wraz ze stacją redukcyjno-parownikową, instalacją gazową, armaturą zabezpieczającą oraz infrastrukturą techniczną niezbędną do magazynowania i przygotowania gazu płynnego do zasilania suszarni zboża na działkach nr ewid. 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś gmina Margonin. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie już przekształconym i zagospodarowanym, oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. W obrębie analizowanego terenu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują: obiekty produkcyjne, magazynowe i gospodarcze, urządzenia technologiczne, place manewrowe, powierzchnie utwardzone, silosy magazynowe, zbiorniki techniczne oraz infrastruktura związana z obsługą działalności rolno-spożywczej, produkcji pasz i magazynowania surowców rolnych. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło rozbudowę istniejącej naziemnej instalacji magazynowania gazu płynnego, która obecnie obejmuje 9 zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do przechowywania mieszaniny propanu i butanu. Jak już wyżej wskazano, planowany zakres działań dotyczy montażu 6 nowych zbiorników, w wyniku czego łączna liczba zbiorników LPG na terenie zakładu wyniesie 15 sztuk. Nowe zbiorniki zostaną posadowione na odpowiednio przygotowanych fundamentach oraz wyposażone w armaturę technologiczną, urządzenia kontrolno-pomiarowe, instalacje zabezpieczające i systemy bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego kompleksu produkcyjno-magazynowego związanego z działalnością rolno-spożywczą i produkcją pasz. Realizacja instalacji LPG nie spowoduje zmiany podstawowej funkcji terenu, lecz będzie stanowiła uzupełnienie układu technologicznego o zaplecze paliwowe niezbędne do pracy suszarni. Każdy z planowanych 6 zbiorników będzie posiadał pojemność geometryczną wynoszącą 6,4 m³ (łącznie 38,4 m³). Zbiorniki zostaną wykonane jako urządzenia ciśnieniowe spełniające wymagania Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązujących norm i przepisów dotyczących magazynowania gazów płynnych. Konstrukcja zbiorników zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Po rozbudowie łączna pojemność magazynowa całej instalacji zbiornikowej wyniesie 96 m³ gazu płynnego LPG. W skład projektowanej instalacji gazowej wejdzie również punkt odbioru gazu wyposażony w kurek gazowy DN20 oraz zawór bezpieczeństwa zapewniający ochronę instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów pracy. Całość instalacji zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi dla instalacji gazów płynnych. Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie także stacja redukcyjno-parownikowa wyposażona w parownik wodny o wydajności 750 kg/h. Zadaniem parownika będzie zapewnienie odpowiedniej ilości gazu w fazie lotnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych suszarni, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz chwilowego zapotrzebowania na paliwo. Projektowana stacja będzie wyposażona w dwustopniowy układ redukcji ciśnienia obejmujący ścieżkę redukcyjną I stopnia oraz ścieżkę redukcyjną II stopnia wraz z kompletną armaturą zabezpieczającą, pomiarową i kontrolną. Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwią stabilizację parametrów gazu dostarczanego do urządzeń spalających oraz zapewnią bezpieczną i niezawodną eksploatację całej instalacji. Magazynowany gaz płynny będzie wykorzystywany wyłącznie do celów energetycznych związanych z procesem suszenia płodów rolnych, bez prowadzenia działalności polegającej na dystrybucji lub sprzedaży paliwa na rzecz podmiotów zewnętrznych. W tym układzie zbiorniki LPG wraz ze stacją redukcyjno-parownikową będą pełniły rolę zaplecza energetycznego, które umożliwi prowadzenie procesu suszenia płodów rolnych poprzez zapewnienie stałego, kontrolowanego i bezpiecznego dopływu paliwa gazowego do suszarni. Realizacja będących przedmiotem prowadzonego postępowania elementów infrastruktury technicznej pozwoli na zwiększenie zdolności magazynowych zakładu, usprawnienie procesów logistycznych oraz poprawę efektywności technologicznej prowadzonej działalności. Jak już wyżej wskazano, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie częściowo zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie, w obrębie istniejącego kompleksu produkcyjnego.

Łączna powierzchnia przeznaczona do przekształcenia na potrzeby przedsięwzięcia wyniesie ok. 0,11 ha. Z KIP wynika, że realizacja rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała istotnej zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania analizowanych gruntów, lecz będzie służyła zapewnieniu zaplecza paliwowego dla technologii suszenia zboża poprzez rozbudowę instalacji magazynowania gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy OoŚ, w oparciu o zapisy KIP stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Analiza KIP wykazała, że eksploatacja planowanych zbiorników na gaz płynny wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie powodowała powstania na przedmiotowym terenie źródeł emisji substancji do powietrza. Gaz na teren stacji będzie dowożony w przystosowanych do tego pojazdach. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, że gaz płynny LPG należy do paliw charakteryzujących się niską emisyjnością. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia ustalono, że przeładunek gazu do zbiorników będzie się odbywał w sposób hermetyczny, nie powodując emisji do powietrza. Zostało to uwzględnione jako warunek wpisany w niniejszej decyzji. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że ze względu na rodzaj, charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, d oraz e ustalono, że chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Z dokumentacji wynika, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 500 m od granic działek inwestycyjnych. Analiza KIP wykazała, że planowane zbiorniki magazynowe i towarzysząca im infrastruktura nie będą stanowić źródła emisji hałasu do środowiska. Krótkotrwała emisja hałasu będzie miała miejsce wyłącznie w związku z napełnianiem zbiorników gazem. Nie przewiduje się występowania innych uciążliwości związanych z realizacją oraz eksploatacją przedsięwzięcia, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na klimat akustyczny okolicy. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia ustalono, że nie będzie ono powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Na podstawie zapisów KIP ustalono, że planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie wymagało dostarczenia wody. Nie będzie również źródłem powstawania ścieków bytowych i przemysłowych. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o oś ustalono, że odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji będą okresowo magazynowane selektywnie w przeznaczonych na ten cel pojemnikach i kontenerach, a następnie zostaną przekazane uprawnionym podmiotom celem odzysku (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwienia.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań technicznych i technologicznych realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Jak wskazano w KIP zbiorniki zostaną posadowione na szczelnych płytach fundamentowych, co ujęto jako warunek w decyzji. W związku z powyższym na podstawie zapisów zawartych w KIP, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, i ustawy o oś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, z KIP. nie wynika, aby przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane

na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy OOS należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Projektowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zastosowaniem rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Przyjęte rozwiązania technologiczne umożliwią bezpieczne funkcjonowanie instalacji oraz utrzymanie odpowiednich parametrów technicznych, minimalizując ryzyko wystąpienia awarii, uszkodzeń lub innych zdarzeń mogących negatywnie oddziaływać na otoczenie. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także przyjęte przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie przyczyni się ono w sposób znaczący do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy OOS, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Jak już wyżej wskazano, realizacja przedsięwzięcia będzie stanowiła kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania rozpatrywanego terenu, a także przyczyni się do rozwoju istniejącej infrastruktury technologicznej związanej z działalnością rolno-spożywczą, produkcją pasz oraz obsługą procesów magazynowania i przetwarzania surowców rolnych.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy OOS należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy OOS, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 roku poz. 13 ze zm). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Noteci PLH300004 oraz obszar specjalny ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLH300001, oddalone o 6,2 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPNc-7A Wschodnia Dolina Noteci. Z analizy ortofotomapy umieszczonej na portalu internetowym <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/> wynika, że w miejscu przeznaczonym pod zbiorniki nie występują drzewa. W celu ochrony płazów i innych drobnych zwierząt na etapie realizacji przedsięwzięcia w decyzji nałożono warunek, aby podczas wykonywania prac ziemnych prowadzić regularne kontrole wykopów, a uwięzione w nich zwierzęta uwalniać i niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie zakładu, brak wycinki drzew i krzewów oraz jego realizację zgodnie z wskazanym w decyzji warunkiem, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony

zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy OOS przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin określił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.

Burmistrz
Miasta i Gminy Margonin
mgr Janusz Piechocki
Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1. Darosław Zima
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:**

„rozbudowa instalacji magazynowania gazu LPG z 9 do 15 naziemnych zbiorników na gaz płynny, poprzez budowę 6 nowych zbiorników LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą, na potrzeby zasilania projektowanej technologii suszenia zboża”,
na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 6 naziemnych ciśnieniowych zbiorników na gaz płynny LPG wraz ze stacją redukcyjno-parownikową, instalacją gazową, armaturą zabezpieczającą oraz infrastrukturą techniczną niezbędną do magazynowania i przygotowania gazu płynnego do zasilania suszarni zboża na działkach nr ewid. 12/7 i 13/4 obręb Margońska Wieś gmina Margonin. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie już przekształconym i zagospodarowanym, oznaczonym w ewidencji gruntów symbolem Ba – tereny przemysłowe. W obrębie analizowanego terenu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują: obiekty produkcyjne, magazynowe i gospodarcze, urządzenia technologiczne, place manewrowe, powierzchnie utwardzone, silosy magazynowe, zbiorniki techniczne oraz infrastruktura związana z obsługą działalności rolno-spożywczej, produkcji pasz i magazynowania surowców rolnych. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie stanowiło rozbudowę istniejącej naziemnej instalacji magazynowania gazu płynnego, która obecnie obejmuje 9 zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do przechowywania mieszaniny propanu i butanu. Jak już wyżej wskazano, planowany zakres działań dotyczy montażu 6 nowych zbiorników, w wyniku czego łączna liczba zbiorników LPG na terenie zakładu wyniesie 15 sztuk. Nowe zbiorniki zostaną posadowione na odpowiednio przygotowanych fundamentach oraz wyposażone w armaturę technologiczną, urządzenia kontrolno-pomiarowe, instalacje zabezpieczające i systemy bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach istniejącego kompleksu produkcyjno-magazynowego związanego z działalnością rolno-spożywczą i produkcją pasz. Realizacja instalacji LPG nie spowoduje zmiany podstawowej funkcji terenu, lecz będzie stanowiła uzupełnienie układu technologicznego o zaplecze paliwowe niezbędne do pracy suszarni. Każdy z planowanych 6 zbiorników będzie posiadał pojemność geometryczną wynoszącą 6,4 m³ (łącznie 38,4 m³). Zbiorniki zostaną wykonane jako urządzenia ciśnieniowe spełniające wymagania Urzędu Dozoru Technicznego oraz obowiązujących norm i przepisów dotyczących magazynowania gazów płynnych. Konstrukcja zbiorników zostanie zabezpieczona antykorozyjnie. Po rozbudowie łączna pojemność magazynowa całej instalacji zbiornikowej wyniesie 96 m³ gazu płynnego LPG. W skład projektowanej instalacji gazowej wejdzie również punkt odbioru gazu wyposażony w kurek gazowy DN20 oraz zawór bezpieczeństwa zapewniający ochronę instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów pracy. Całość instalacji zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi dla instalacji gazów płynnych. Integralnym elementem przedsięwzięcia będzie także stacja redukcyjno-parownikowa wyposażona w parownik wodny o wydajności 750 kg/h. Zadaniem parownika będzie zapewnienie odpowiedniej ilości gazu w fazie lotnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń technologicznych suszarni, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz chwilowego zapotrzebowania na paliwo. Projektowana stacja będzie wyposażona w dwustopniowy układ redukcji ciśnienia obejmujący ścieżkę redukcyjną I stopnia oraz ścieżkę redukcyjną II stopnia wraz z kompletną armaturą zabezpieczającą, pomiarową i kontrolną. Zastosowane rozwiązania technologiczne umożliwią stabilizację parametrów gazu dostarczanego do urządzeń spalających oraz zapewnią bezpieczną i niezawodną eksploatację całej instalacji. Magazynowany gaz płynny będzie wykorzystywany wyłącznie do celów energetycznych związanych

z procesem suszenia płodów rolnych, bez prowadzenia działalności polegającej na dystrybucji lub sprzedaży paliwa na rzecz podmiotów zewnętrznych. W tym układzie zbiorniki LPG wraz ze stacją redukcyjno-parownikową będą pełniły rolę zaplecza energetycznego, które umożliwi prowadzenie procesu suszenia płodów rolnych poprzez zapewnienie stałego, kontrolowanego i bezpiecznego dopływu paliwa gazowego do suszarni. Realizacja będących przedmiotem prowadzonego postępowania elementów infrastruktury technicznej pozwoli na zwiększenie zdolności magazynowych zakładu, usprawnienie procesów logistycznych oraz poprawę efektywności technologicznej prowadzonej działalności. Jak już wyżej wskazano, planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie częściowo zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie, w obrębie istniejącego kompleksu produkcyjnego. Łączna powierzchnia przeznaczona do przekształcenia na potrzeby przedsięwzięcia wyniesie ok. 0,11 ha. Z KIP wynika, że realizacja rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie powodowała istotnej zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania analizowanych gruntów, lecz będzie służyła zapewnieniu zaplecza paliwowego dla technologii suszenia zboża poprzez rozbudowę instalacji magazynowania gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą gazową towarzyszącą.

Burmistrz
Miasta i Gminy Margonin
mgr Janusz Piechocki
Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym