Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Inowrocław, dnia 30 czerwca 2026 r.

DI.ZZŚ.4130.81.2026.DG

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 960 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, pkt 93 i pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Burmistrza Margonina znak: WGN.OS.6220.2.07.2026.MN z dnia 23 marca 2026 r.,**

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

1. wyraża opinię, **że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko**, dla przedsięwzięcia pn.:
   „Przebudowa i rozbudowa zakładu Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w Sułaszewie", na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 79/1, 78/2, 24/6, 24/2, 80/4, 80/2, 85/1, 84/5, 81/1, 84/8, obręb 0011 Sułaszewo, gmina Margonin.
2. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ww. ustawy ooś wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c:
   2.1. w trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt budowalny i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
   2.2. w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
   2.3. w trakcie realizacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć na bieżąco do oczyszczalni ścieków;
   2.4. hale produkcyjne wyposażyć w szczelne i zmywalne posadzki;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl
www.gov.pl/web/wody-polskie

2.5. zaopatrzenie w wodę realizować z ujęcia wody podziemnej lub przyłącza do gminnej sieci wodociągowej;
2.6. ścieki socjalno-bytowe, ścieki przemysłowe i ścieki popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzać gminną sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków;
2.7. wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzony po podczyszczeniu w separatorze i osadniku oraz pozostałe wody z terenów niezanieczyszczonych kierowane będą do zbiorników retencyjnych;
2.8. substancje niebezpieczne, w tym odpady niebezpieczne, magazynować w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na właściwości fizyko-chemiczne magazynowanego czynnika, na szczelnym podłożu oraz w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2026 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynął wniosek Burmistrza Margonina znak: WGN.OS.6220.2.07.2026.MN z dnia 23 marca 2026 r., o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do:

I. § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c) - instalacje do naziemnego magazynowania: c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi;
II. § 3 ust. 2 pkt 2 - do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

   w związku z:

   - § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

     a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

     b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;
   - § 3 ust. 1 pkt 93 - instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok

- § 3 ust. 1 pkt 99 - instalacje do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub produktów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok; instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników;

Organem właściwym rzeczowo do wydania niniejszej opinii, tj. organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Organem właściwym miejscowo w przedmiotowej sprawie, na postawie § 18 pkt 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie [Dz. U. z 2017 r., poz. 2506], jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu - dla obszaru zlewni Górnej i Środkowej Noteci.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu.

Do wniosku o wydanie ww. opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i przebudowę zakładu produkcyjnego spółki JDE w celu zwiększenia wielkości produkcji, rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów, a także polepszenia organizacji i usprawnienia logistyki wewnątrzzakładowej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach numer ew.: 78/2, 79/1, 80/2, 80/4, 81/1, 84/5, 84/8, 85/1, 24/2 oraz 24/6 obręb 0011 Sułaszewo, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie (patrz mapa na kolejnej stronie). Nieruchomości powyższe należą do Wnioskodawcy, który jest jednocześnie Inwestorem przedsięwzięcia.

Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, wybudowane zostaną dwa wyloty sieci deszczowej do rozlewiska na północ od zakładu, na działce numer ew. 72/1 obręb ew. Sułaszewo, nienależącej do spółki JDE.

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy, na terenie inwestycyjnym, w obszarze aktualnie użytkowanym przez spółkę JDE, część istniejących obiektów zostanie zlikwidowana w celu realizacji nowych budynków, dodatkowo przewiduje się również wzniesienie nowych obiektów na obszarach dotąd niezabudowanych, wykonanie nowych dróg i placów, a także infrastruktury towarzyszącej.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące obiekty:

- budynek linii pakujących,
- budynek linii kapsułkowych,
- budynek centralnej paletyzacji,
- budynek magazynowy,
- budynek techniczny,
- budynek magazynowania odpadów,
- budynek socjalno-biurowy,
- budynek pieca,
- stacja rozładunku ziaren zielonych,
- wiata na palety,
- budynek hydroforowni,
- budynek pompowni pożarowej,
- zbiorniki wody pożarowej (2 szt.),
- budynek portierni.

Ponadto wykonane zostaną towarzyszące elementy infrastruktury technicznej zakładu:

- silos ziaren zielonych,
- ujęcie wody pitnej,
- stanowisko rozładunku ciekłego azotu,
- stacja redukcyjno-pomiarowa gazu,
- rozdzielnia SN i stacja transformatorowa,
- podziemne sieci uzbrojenia terenu (wodno-kanalizacyjne, gazowa, wody pożarowej, elektryczne),
- drogi, parkingi, chodniki, place manewrowe, doki rozładunkowe.

Budynek główny zostanie posadowiony w systemie fundamentowania dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z wykorzystaniem pali. Wykopy pod posadowienie budynku planowane są na typowych głębokościach dla tego typu konstrukcji. Dopuszcza się również lokalne przegłębienia wykopów w obszarach zagłębień oraz kanałów technologicznych, zgodnie z wymaganiami projektowymi i warunkami gruntowymi.

Wykopy pod sieci uzbrojenia terenu będą również wykonywane na standardowych głębokościach przewidzianych dla danej instalacji. W uzasadnionych przypadkach, m.in. ze względu na wymagania dotyczące spadków, dopuszcza się lokalne przegłębienia.

Nowe obiekty wykonane zostaną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, w oparciu o typowe rozwiązania fundamentowe. Konstrukcja nośna będzie wykonana z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji stalowej. Budynki zostaną obudowane lekkimi systemowymi przegrodami z izolacją termiczną, z dachami i elewacjami typowymi dla obiektów przemysłowych. Wnętrza zostaną wykończone w standardzie dostosowanym do funkcji pomieszczeń, z posadzkami przemysłowymi i podłogami w częściach socjalno-biurowych oraz z zastosowaniem odpowiednich przegród wewnętrznych i stolarki okiennej i drzwiowej.

Nawierzchnie drogowe i parkingowe wykonane zostaną jako asfaltowe, betonowe lub z kostki betonowej, w zależności od przeznaczenia.

Przewidywane rozwiązania chroniące środowisko, w tym zdrowie i życie ludzi, przewidywane do wdrożenia na etapie realizacji przedsięwzięcia, w obrębie terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność spółki JDE, są następujące:

- wyposażenie terenu prowadzenia prac w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków,
- dbałość o porządek w miejscu prowadzenia prac i w sąsiedztwie,
- w celu redukcji zawiesiny mineralnej podczyszczanie wód odprowadzanych z wykopów w zbiorniku sedymentacyjnym lub osadniku (planowane jest odprowadzanie tych wód do stawu znajdującego się w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego)
- po zakończeniu prac uporządkowanie terenu objętego inwestycją do stanu umożliwiającego dalsze funkcjonowanie zakładu,
- selektywne magazynowanie wytwarzanych odpadów, wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych,
- magazynowanie odpadów z uwzględnieniem ich postaci, właściwości i zagrożeń jakie mogą stwarzać, w sposób maksymalnie ograniczający kontakt odpadów ze środowiskiem zewnętrznym,
- przekazywanie wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności do odzysku lub recyklingu, wyłącznie odbiorcom uprawnionym,

W związku z zamiarem realizacji przedsięwzięcia wyznaczone zostanie tymczasowe zaplecze budowy, zorganizowane poza terenem objętym inwestycją, na działce numer ew. 25/2 obręb 0011 Sułaszewo niebędącej własnością spółki JDE. Odpowiedzialność za funkcjonowanie zaplecza, w tym przestrzeganie przepisów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywać będzie na generalnym wykonawcy. Inwestor nie będzie sprawować nadzoru lub ponosić odpowiedzialności za działania prowadzone na terenie zaplecza. Zakłada się, iż ochrona środowiska na tym obszarze realizowana będzie poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań i podejmowanie działań:

- wykorzystanie naturalnego kruszywa łamanego, kostki brukowej i geokraty w celu utwardzenia tymczasowych nawierzchni co umożliwi przywrócenie naturalnych warunków terenu po zakończeniu robót,
- zastosowanie membran separacyjnych i tac ociekowych w miejscach postojów, serwisowania i tankowania maszyn budowlanych,
- wyposażenie zaplecza w środki adsorpcyjne do wychwytywania potencjalnych wycieków,
- codzienny monitoring stanu powierzchni w miejscach postoju pojazdów oraz maszyn budowlanych w celu wczesnego wykrycia ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczeń oraz ich niezwłocznego usunięcia za pomocą środków adsorpcyjnych,
- wyznaczenie miejsc składowania odpadów,
- przekazywanie odpadów wyłącznie uprawnionym odbiorcom,
- wyznaczenie punktów gromadzenia ścieków.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby zakładu jest własne ujęcie składające się z jednej studni wierconej (nr 3) przeznaczonej do poboru wód podziemnych. Zakład ma obecnie również możliwość poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.

W Projekcie robót geologicznych przewidziano wykonanie nowego otworu studziennego w rurach osłonowych, techniką udarowo-obrotową, na sucho. Otwór planuje się wykonać do głębokości ok. 55,0 m. Studnia ujmować będzie utwory czwartorzędowe. W rejonie zamierzonych robót geologicznych. Ujęta zostanie warstwa w interwale 41,0 – 50,0 m. Studnia przeznaczona będzie do całorocznej eksploatacji. Wydajność eksploatacyjna otworu oscylować powinna w granicach 36 m^3/h jednak w studni zamontowana zostanie pompa o wydajności poniżej 10 m^3/h. Urządzenia o takiej wydajności nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obecnie ścieki bytowe pochodzące z zakładu odprowadzane są do stawu rozsączająco-odparowującego na działce numer ew. 78/2 obręb ew. 0011 Sułaszewo. Przed odprowadzeniem ścieki podlegają oczyszczeniu biologiczno-mechanicznemu w zakładowej oczyszczalni ścieków BIOCLERE. W ramach rozbudowy i przebudowy zakładu planowana jest likwidacja oczyszczalni i wykonanie przyłącza sieciowego wraz z przepompownią do gminnej sieci kanalizacyjnej. Nie planuje się podczyszczania ścieków. Gestorem gminnej sieci kanalizacyjnej jest Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

Procesy produkcyjne prowadzone w zakładzie, również po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia, w trybie normalnej eksploatacji instalacji, nie będą stanowić źródła wytwarzania ścieków przemysłowych (technologicznych).

Ścieki przemysłowe powstające podczas prowadzenia zakładu po dokonaniu przebudowy i rozbudowy stanowić będą wody wykorzystane w celu:

1) mycia posadzek hal zakładowych,
2) gaszenia prażaków,
3) płukania urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody dostarczanej z nowego ujęcia zakładowego.

Po wytworzeniu ścieki przemysłowe odprowadzane będą, w mieszaninie ze ściekami bytowymi, przyłączem wraz z przepompownią do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Obecnie na terenie zakładu znajduje się stacja uzdatniania wody (SUW) pobieranej z istniejącego ujęcia jednootworowego. Wody z płukania urządzeń uzdatniających odprowadzane są do stawu położonego na wschód od zabudowań zakładu, na działce numer ew. 782. obręb ew. Sułaszewo, będącej własnością spółki JDE). Istniejący budynek SUW, jak i otwór studzienny zostaną zlikwidowane ze względu na kolizję z planowaną rozbudową. Planowane jest wykonanie nowej stacji uzdatniania oraz studni. Wody zużyte do płukania odprowadzane będą w pierwszej kolejności do planowanego odstojnika, celem odstania i wydzielenia związków żelaza i manganu. Po przetrzymaniu w odstojniku ścieki wprowadzane będą do

zakładowej sieci kanalizacyjnej i dalej, w mieszaninie ze ściekami bytowymi, wodami z mycia posadzek oraz wodami z gaszenia prażaków, odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są obecnie z części powierzchni utwardzonych oraz połaci dachowych obiektów zakładowych do wewnątrzzakładowej kanalizacji burzowej. Odbiornikiem wód jest, położony na wschód od zakładu, staw rozsączająco-odparowujący, do którego wody odprowadzane są za pośrednictwem trzech wylotów sieci kanalizacyjnych (W1, W2 i W3). Część wód opadowych odprowadzana jest do ziemi przez studnię chłonną (W4). Rozbudowa i przebudowa zakładu wiązać się będzie ze zwiększeniem ilości wód opadowych i roztopowych w związku ze zwiększeniem wielkości powierzchni odwadnianych w sposób zorganizowany. W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi likwidacja studni chłonnej oraz istniejących wylotów sieci deszczowych do stawu. W zamian wykonane zostanie 6 nowych wylotów wód opadowych i roztopowych. Nowe wyloty oznaczono symbolami: KDC1, KDB1, KDC2, KDB2, KDC3 oraz KDB3. Wyloty: KDC2, KDB2, KDC3 oraz KDB3 kierować będą wody opadowe i roztopowe do stawu wspomnianego wyżej, natomiast wylotami KDC1 i KDB1 następować będzie zrzut wód opadowych i roztopowych do lokalnego rozlewiska położonego w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego od strony północnej. Rozlewisko to pozostaje w ciągłości hydraulicznej z rowem S-1 zlokalizowanym powyżej punktów wprowadzania wód opadowych. Staw stanowi element tego samego układu hydrologicznego, położony jest na odpływie wód drenarskich z pól znajdujących się w jego sąsiedztwie. Rów melioracyjny S-1 zbiera i prowadzi wody w kierunku Jeziora Margonińskiego oddalonego od zakładu spółki JDE w Sułaszewie o ok. 1,4 km w kierunku zachodnim.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW600015188569 - „Margoninka"; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk; status JCWP: NAT - naturalna część wód.

  Ocena stanu JCWP:
  - stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;
  - stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
  - stan (ogólny): zły stan wód.

  Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

  Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:
  - główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja;
  - główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe rp;
  - główne źródło presji chemicznych: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo.

  Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:
  - stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
  - stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

  Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

  Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP:

- dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany; MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów;
- dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód", które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10514 – Margonińskie; typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona część wód.

  Ocena aktualnego stanu JCWP:
  - stan/potencjał ekologiczny: zły potencjał ekologiczny;
  - stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
  - stan (ogólny): zły stan wód.

  Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

  Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:
  - główne źródło presji troficznych: rolnictwo i depozycja;
  - główne źródło presji hydromorfologicznych: A, Db, Ed; SZCW w II cyklu planistycznym;
  - główne źródło presji chemicznych: Rrozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski.

  Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:
  - stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny;
  - stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

  Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

  Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:
  - odstępstwo z tytułu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej – odstępstwo czasowe: dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: Kadm (w) - do 2027 r.; azot ogólny - po 2027 r.
  - odstępstwo z tytułu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego: dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW.
  - dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

  Ocena stanu JCWPd (2019):
  - stan chemiczny: dobry;
  - stan ilościowy: dobry;
  - stan JCWPd: dobry.

  JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd: presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 43549,61 tys. m^3/rok; % wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania: 21 %.

Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;
- stan ilościowy: dobry stan ilościowy.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego.

Planowane przedsięwzięcie jest położone na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) nr 139 - Dolina kopalna Smogulec-Margonin.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Inwestycja usytuowana będzie na terenie form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026, poz. 16 ze zm.).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor

Tadeusz Kacprzak
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Burmistrz Margonina (e-Doręczenie)
   ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. ZZŚ a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław
Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl
www.gov.pl/web/wody-polskie