

Ostrowiec Św., 12.03.2025 r.

ZP.271.4.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Szewnie”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią:

PYTANIE 1 :

Prosimy o dopuszczenie do przetargu parametru przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1100mm/h. FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga wartości dla tego parametru na poziomie 180mm/h. Norma obowiązująca dla sztucznej trawy EN 15330-1 także w swoich najnowszych wytycznych określa przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną na poziomie 180mm/h. Intensywność deszczu klasyfikuje się jako: „lekki opad”, gdy spada nie więcej niż 0,25 cm wody na godzinę, „umiarkowany opad” – pomiędzy 0,25 a 0,75 cm wody na godzinę, „silny opad” – powyżej 0,75 cm wody na godzinę. Największe opady zaobserwowane w Polsce były 30.06.1973 roku i wynosiły 300mm/dobę, tj. 12,5mm/godzinę). Należy również zwrócić uwagę na bardzo ważny parametr jakim jest podbudowa. Przepuszczalność podbudowy mieści się w granicach 300-400mm/h. Dopuszczenie przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1100mm/h nie wpłynie na jakość oferowanego produktu, a jedynie przyczyni się do zwiększenia ilości potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu parametru przepuszczalności wody dla systemu na poziomie min. 1100mm/h.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę parametru przepuszczalności wody dla systemu.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f204ab06-58df-43d7-a1c7-2ed32300518c> informację o zmianie treści SWZ.

