

Zgodnie z decyzją Zarządcy drogi zasypkę wykopu na dz. nr 666 wykonać pospółką żwirową zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia $Is=0,98$

Za zgodność zaprojektowanych rozwiązań z właściwymi przepisami, normami i współczesną wiedzą techniczną odpowiada jednostka projektowa

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

sporządzona w postaci wektorowej uzyskana w Biurze Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEO-ZET" Zdzisław Jarzyna 08-110 Siedlce ul. Janowska 28

Identyfikator zgłoszenia prac G.6640.4340.2023

Miejscowość Wiśniew

Jednostka ewidencyjna 142611_2
nazwa Wiśniew

Obręb ewidencyjny 142611_2.0028
nazwa Wiśniew
działka nr 779

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich
wysokości 2000/7
PL-EVRF2007-NH

Data opracowania mapy 09.11.2023 r

mapa do celów projektowych uzyskała pozytywny wynik weryfikacji Starosty Siedleckiego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach

Protokół Nr G.6640.4340.2023.1

08-112 Wiśniew ul. Siedlecka 13
pow. siedlecki, woj. mazowieckie
NIP: 8212406047, Regon: 711582629
tel.: 25 6417313, email: ug@wisniew.pl

Załącznik nr do Zarządzenia
Wójta Gminy Wiśniew

nr 124/2024 z dnia 05.08.2024

Barbara Rybacz

Kierownik Wydziału
Majątek Sieciowego - Pełnomocnik
Mariusz Kosieradzki

Działka nr 780 - pas służebności o długości 16m i szerokości 0,5m
wzdłuż przebiegu przyłącza kablowego nN
Działka nr 669 - pas służebności o długości 1m i szerokości 0,5m
wzdłuż przebiegu przyłącza kablowego nN

proj. przyłącze kablowe nN
YAKXS 4x120mm² l=84m(100m)

proj. przyłącze kablowe nN
YAKXS 4x120mm² l=53m(59m)

proj. ZK3+TL

proj. DVK 810 l=6m

proj. SRS 810 l=9m - przecisk

Ist. stup nr 1-11/RK-10/ZN linii nap. nN typu
4xAL 35mm² + AsXSs 2x25mm² zasilanej ze
stacji "Baranek" [06-1615]

proj. ZK3+TL

Sprawdzono w 2024 roku zgodność z wydanyymi
warunkami przyłączenia / przebudowy
01 LIP. 2024
Budowa przyłącza
kablowego nN 0,4 kV.
Z uwagami:

1. Rozwiązano na podstawie art. 29a
Prawa Budowlanego.
2. Ustanowiono służebność przesyłu
na dz. 780, 669.

Rejon Energetyczny Siedlce
Wydział Przyłączenia i Rozwoju

Specjalista ds. Dokumentacji
Leszek Tomczak

SYSTEM SIECI TN-C

Budowa przyłącza kablowego nN w miejscowości
Wiśniew, Ciosny, gm. Wiśniew

Nazwa Rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - przyłącze kablowe nN	
Kierownik pracowni projektowej ELMAZ	Grzegorz Mazur	Podpis
Opracował	Miroslaw Sobiczewski	Podpis
Opracował	mgr Tomasz Małacz	Podpis
Projektował	mgr inż. Jerzy Chudawski GPB 4224/57/50/09	Podpis
02.2024	Skala 1:500	Rys. 1