

**Wszyscy wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie Zaproszenia do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ulicy Kolejowej 2”

Powiat Świebodziński - Starostwo Powiatowe w Świebodzinie odpowiada:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.o. z rur ze stali zaciskowej węglowej zamiast instalacji miedzianej, rur firmy Geberit poz. 220 do poz. 270 załączonego przedmiaru;

*Odp. 1. Tak.*

2. Czy Zamawiający przewiduje roboty budowlane polegające na : tynkowaniu, szpachlowaniu i malowaniu wnek grzejnikowych po zdemontowanych grzejnikach ? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie o te pozycje nakładów rzeczowych;

*Odp. 2. Zamawiający nie przewiduje wykonania robót budowlanych polegających na: tynkowaniu, szpachlowaniu i malowaniu wnek grzejnikowych po zdemontowanych grzejnikach. W razie konieczności przewiduje się ewentualną niwelację ubytków powstałych przy demontażu haków grzejnikowych, która mieści się w kosztorysie – **poz. 150, poz. 200 i poz. 210.***

3. W załączonym przedmiarze brak pozycji demontażu izolacji wykonanej z płaszcza gipsowego, trzciny i kleju oraz utylizacji materiału z demontażu. Proszę o uzupełnienie nakładów rzeczowych na wyżej wymienione prace.

*Odp. 3. Zakres prac wskazany przez Wykonawcę mieści się w kosztorysie – **poz. 10 – 100 oraz 530.***

4. W załączonej dokumentacji Zamawiający zamieścił: „1660 załącznik nr 5 – projekt umowy konserwacja klim.” – proszę o wyjaśnienie czego ten załącznik dotyczy gdyż w przedmiarze nie ma takich prac.

*Odp. 4. Nie dotyczy.*