

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Kompensacja mocy biernej w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko

1. Pytanie: Czy przewidywane miejsce montażu urządzeń jest w środku budynków czy z powodu braku miejsca w wykonaniu zewnętrznym.
Odpowiedź: Zamawiający nie określa jednoznacznie miejsca montażu. Przy wyborze miejsca montażu należy wziąć pod uwagę konieczność minimalizacji uciążliwości hałasu powodowanej przez układy chłodzenia urządzeń.
2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania oparte na dławikach kompensacyjnych czy są wymagane kompensatory energoelektroniczne SVG.
Odpowiedź: Zamawiający nie określa jednoznacznie jakie rozwiązanie technologiczne powinien zastosować Wykonawca. Urządzenie musi być bezobciążowe (w bieżącej eksploatacji) i gwarantować odpowiedni efekt kompensacji (95 %) w okresie gwarancji.
3. Pytanie: Czy w miejscu montażu jest wydzielone pomieszczenie i można dokonać w nim montażu urządzenia o chłodzeniu mechanicznym, wymuszone (wentylatory) o głośności <65 [dB]
Odpowiedź: W miejscach montażu nie ma wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych do montażu urządzeń.
4. Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza, że w rozdzielnicy zasilającej jest miejsce pod montaż zabezpieczenia urządzenia kompensującego oraz przekładniki prądowe 3 szt. oraz od rozdzielnicy do miejsca montażu nie będzie odległość większa od 10m. (jeżeli można to proszę o udostępnienie zdjęć)
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zdjęciami miejsc montażu. Nie ma wiedzy jak wyglądają rozdzielnice zasilające oraz czy znajduje się w rozdzielnicy dodatkowe miejsce na montaż zabezpieczenia. Z uwagi na głośność systemu chłodzenia urządzeń i konieczność minimalizacji uciążliwości z tym, związanej, Zamawiający nie potwierdza, że od rozdzielnicy do miejsca montażu będzie odległość mniejsza niż 10 m.
5. Pytanie: Czy montaż urządzeń i wyłączenie napięcia będzie możliwe w godzinach pracy 7-15 czy będzie wymagane poza godzinami pracy i zamawiający oddeleguję osobę do nadzoru.
Odpowiedź: Z uwagi na różnorodne funkcje pełnione przez budynki, Zamawiający informuje, że termin montażu urządzeń i wyłączenie napięcia należy każdorazowo uzgadniać z opiekunami budynków (kontakty do osób Zamawiający może przesłać na adres e-mail).

Z up. Burmistrza
Krzysztof Szkoruda
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Środowiska i Mienia Komunalnego