

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.9.2023

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo –Dębowo”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęło w dniu 30.10.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Czy zgodnie z zapisem PFU: "Dopuszcza się zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w PFU" Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę konstrukcji nawierzchni na nawierzchnię z betonu asfaltowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania nawierzchni innej niż przewidziana w PFU na str. 5 tj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu cementowego C20/25 grub. 22cm,.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ni zostaje wydłużony.

z up. Wójt Gminy Brańsk