

RI.271.3.2021.DS

Wiśniew, dnia 22 czerwca 2021 r.

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego nr RI.271.3.2021.DS
pn. „Przebudowa odcinka ulicy Tadeusza Kościuszki w miejscowości Wiśniew”
o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym*

Odpowiedzi na zapytania do SWZ (nr II)

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie różnic w części *Budowa kanału technologicznego KTpl*, gdyż według przedmiaru do wybudowania jest **141m** kanału KTul, a według projektu do wybudowania jest **241m** kanału KTul.

ODPOWIEDŹ 1:

Prawidłową długość podano w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym dokonano sprostowania przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Ewa Wiśniewska

Załączniki:

1. Przedmiar robót_AKTUALIZACJA
2. Kosztorys ofertowy_AKTUALIZACJA

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania