

ZP.271.1.2024

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II (w ramach programu Polski Ład)**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o informację jaką ilość kompletnych szafek należy dostarczyć w ramach tego postępowania? Wszędzie znajdowała się ilość 32 szt., natomiast w zestawieniu materiałowym w projekcie jest informacja o 34 szt.

Odpowiedź: Należy dostarczyć 34 kompletne szafy oświetleniowe – 32szt. jako wymiana istniejących szaf + 2 szafy wynoszone z rozdzielnic Rnn stacji trafo, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2:

W dokumentacji projektowej są załączone 3 schematy szafek. Proszę o informację odnośnie ilości poszczególnych typów szaf.

Odpowiedź: Należy dostarczyć 13 szaf wg. Schematu SO 1, 20 szaf wg. Schematu SO 2 oraz 1 szafę wg. Schematu SO 3.

Pytanie 3:

W tabeli cen ryczałtowych, którą należy dołączyć do oferty jest informacja: Montaż złącza bezpiecznikowe z wkładką BiWts 4A w ilości 854 szt. Rozumiem, że to jedynie błąd i ma tu zostać uwzględniony montaż złącza bezpiecznikowego z wkładką BiWts 4A w ilości dla linii kablowych oraz złącza BZO-03 w ilości dla linii napowietrznej, co łącznie daje ilość 854 szt. dla kablowej i napowietrznej

Odpowiedź: W tabeli cen jednostkowych jednostką obmiaru dla tej pozycji jest komplet, przez co należy rozumieć kompletne złącze dla linii kablowej jak i napowietrznej – łącznie należy zamontować 854 komplety dla obu typów złączy.

Pytanie 4:

W SWZ jest informacja, które dokumenty składają się na ofertę. Jest podana m.in. tabela atrybutów wypełniona przez wykonawcę, co rozumiane jest to załącznik o nazwie: Zestawienie tabelaryczne do uzupełnienia przez wykonawcę - proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź: Tak, częścią oferty jest wypełnione „Zestawienie tabelaryczne do uzupełnienia przez wykonawcę_BODZECHÓW (2)”

Pytanie 5:

W udostępnionych załącznikach jest Tabela cen ryczałtowych i w SWZ jest informacja, że cena oferty ma zostać wyliczona na jej podstawie. Proszę o informację, czy ta tabela ma również zostać dołączona do oferty?

Odpowiedź: Tak, tabela cen ryczałtowych powinna być dołączona do oferty.

Pytanie 6:

Co Zamawiający rozumie przez konserwację (jakie usługi, czynności etc.), o której mowa w §1 ust. 2 pkt 8)?

Odpowiedź: Konserwacja polegać będzie na wymianie uszkodzonych opraw, zabezpieczeń, ograniczników przepięć – wszystkich elementów sieci oświetleniowej objętych przedmiotem umowy.

Pytanie 7:

Prosimy o informację, które składniki przeznaczone do demontażu stanowią majątek Zamawiającego, a które PGE. Prosimy też o informację jaka będzie maksymalna odległość od placu budowy składnicy wskazanej przez zamawiającego (i ewentualnie PGE).

Odpowiedź: Majątek Zamawiającego stanowią szafki oświetleniowe, wysięgniki, oprawy. PGE – przewody linii napowietrznej, elementy zdemontowane przy wynoszeniu układów pomiarowo-sterowniczych z rozdzielnic Rnn stacji trafo.

Pytanie 8:

Czy łączna wysokość kar umownych będzie ograniczona tak jak to przewiduje art. 436 pkt 3) pzp?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dodaje ustęp 6 w §13 Załącznika Nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, w następującym brzmieniu:

„§13 ust.6. Łączna wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.”

Pytanie 9:

W wymaganiach dotyczących opraw drogowych Zamawiający wymaga używanie układu kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowanej z aluminium co generuje niepotrzebne koszty. Zdecydowana większość producentów stosuje nowocześniejsze i trwalsze rozwiązania soczewkowe gwarantujące w sposób bardziej precyzyjny ten sam asymetryczny rozsył światła. Warto wspomnieć, że aluminiowe odbłyśniki są podatne na utlenianie i obniżają skuteczność świetlną oprawy, a pamiętajmy że przekłada się to na realne oszczędności dla Zamawiającego.

Zapis ten sugeruje sposób osiągnięcia wymaganych założeń technicznych stosowany przez jednego producenta, naruszając w ten sposób zasady uczciwej konkurencji. W związku z

powyższym prosimy o usunięcie zapisu o układzie kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowanego z aluminium.

Odpowiedź: Wymagane rozwiązanie jest stosowane przez wielu producentów, takich jak AEC, FAEL LUCE, OSRAM, BEGHELLI, DISANO. Zamawiający podtrzymuje przedmiotowe wymagania.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4b56e158-b9dd-11ee-9897-f6855eb846c0> treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)