



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22 | 49-300 Brzeg | tel.: +48 77 444 18 50

sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-brzeg

Brzeg, dnia 2023 -01- 12

HK.90820.5.1.2023.SB

Wójt Gminy Olszanka
49-332 Olszanka 16

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Michałów za 2022 r.

(miejscowości na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociągu: Czeska Wieś, Michałów)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu Michałów, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdań z badań próbek wody, przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi, Czeska Wieś 61, 49-332 Olszanka, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2022 r.

uzasadnienie

W 2022 r. z wodociągu Michałów pobrano w ramach nadzoru sanitarnego 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pobrano 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 7 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody stwierdzono:

- wartość mętności powyżej 1,0 NTU (przy zalecanej wartości mętności do 1,0 NTU) w 2 próbkach wody pobranych z sieci wodociągu,
- wartość mętności powyżej 1,0 NTU oraz ponadnormatywną zawartość żelaza w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągu oraz w 1 próbce wody pobranej ze SUW - woda uzdatniona. Badania kontrolne wykonane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody nie wykazały przekroczenia wartości zalecanej mętności oraz ponadnormatywnej zawartości żelaza w pobranych próbkach wody.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych w 2022 r. stwierdzono, że jakość wody w wodociągu Michałów, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A i z grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Adresat (ePUAP)
2. HK aa

Sprawę prowadzi: Oddział Higieny Komunalnej

tel.: 77 444 18 37 | hk.psse.brzeg@sanepid.gov.pl

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Brzegu

KIEROWNIK
Oddz. Hig. Żywności, Żywnienia i PU
J. Hurek
mgr inż. **Barbara Hurek**