

Znak sprawy: **GKKN.6630.5.2025**

z dnia 2025-03-26

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku
i zakończonej w dniu **2025-03-26**

Wnioskodawca: Przemysław Capała
Biuro Projektów
Elektrycznych

24-103 Żyrzyn
Bałtów 117A

Inwestor: Miasto i Gmina Solec nad
Wisłą

Lokalizacja: m-śc: Dziurków - dz.206, gm. Solec n/Wisłą;

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Przewodniczący narady: - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Opis przedmiotu narady:

1 sieć elektroenergetyczna

Uwagi:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	PAWEŁ PRZYCHODZIEN-ARM Agencja Rozwoju Mazowsza	Paweł Przychodzień 2025-03-19 11:18:37	1.Prace wykonywane w pobliżu infrastruktury IdM, należy wykonać ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowiązujących norm telekomunikacyjnych. 2.W celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń elementów naszej infrastruktury oraz dokładnej jej lokalizacji w gruncie, należy wykonywać przekopy kontrolne. 3.W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturą IdM, konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociągu rurą grubościenną, dwudzielną, polietylenową HDPE (minimum 110mm) o długości 1m. 4.Zachować minimalne odległości nowo projektowanej sieci uzbrojenia terenu od istniejącej sieci teletechnicznej. 5.W momencie zbliżenia się nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na odległość mniejsza niż 0,5m wszelkie prace wykonywać ręcznie bez użycia ciężkiego sprzętu. 6.W przypadku uszkodzenia urządzeń będących własnością Agencja Rozwoju Mazowsza S.A , inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obciążony kosztami usuwania awarii i poniesionymi

			kosztami eksploatacyjnymi. 7.W trakcie wykonywania wyżej wymienionych prac rządne rurociągu kablowego IdM nie powinny ulec zmianie. 8.Przed przystąpieniem do robót, należy wystąpić pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o nadzór do Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa tech@armsa.pl 9.Wszystkie koszty związane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
	Karol Mordak Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku	Karol Mordak 2025-03-21 11:33:20	brak uwag
1	WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW DELEGATURA W RADOMIU	Witold Bujakowski 2025-03-24 15:03:04	Szczegółowe warunki realizacji inwestycji organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia na budowę ma obowiązek uzgodnić z WUOZ Del. Radom w trybie przewidzianym w art. 106 K.p.a”,
2	REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY		
3	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH		
4	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A.		
5	ORANGE POLSKA S.A.		
6	BURMISTRZ MIASTA i GMINY w SOLCU n/Wisła		

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Solcu n/Wisłą;
2. Orange Polska S.A.;
3. Rejon Energetyczny Kozienice.

Naczelnik Wydz. GKK	Elektronicznie podpisany przez
Leszek Dziadura	Leszek Dziadura
	Data: 2025.03.26 11:32:21
	+01'00'