

Katowice, dnia 19 lipiec 2024 r.

WPZ.52840.4.81.2024.PS

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. w Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o *ochronie przeciwpożarowej* (t. j. w Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w związku z treścią §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w *sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych* (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Marka Szklarskiego, reprezentującego Pana Marcina Ryścia – Wójta Gminy Kobiór, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku żłobka, zlokalizowanego pod wskazanym adresem, stosownie do wniosku przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dotycząca rozwiązań zamiennych w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Dla Gminnego Żłobka w Kobiórze zlokalizowanego w miejscowości Kobiór, ul. Rodzinna 1*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Marka Szklarskiego,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązania zamiennego w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego:

– wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru (§5 ust. 1 pkt 2),

zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazanych w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań, wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wyposażenia strefy pożarowej ZL II objętej opracowaniem, z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w autonomiczne czujki dymu, na podstawie projektu technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 2) wyposażenia dróg ewakuacyjnych w strefy pożarowej ZL II w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o ponadnormatywnym natężeniu 5 lx, spełniające wymagania norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) wyposażenia budynku w ponadnormatywną ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach, wynoszącą 4 kg (lub 6 dm³) na każde 100 m² chronionej powierzchni strefy pożarowej,
- 4) przeprowadzenia co najmniej raz w roku szkolenia dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności warunków ewakuacji z budynku oraz zasad obsługi gaśnic i hydrantów wewnętrznych,
- 5) zamknięcia pomieszczenia kotłowni gazowej dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 S.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

- 1) Marek Szklarski
ul. Golcowiec 6E
32-642 Włosienica (+1 egzemplarz ekspertyzy) – ZPO,

Do wiadomości:

- 1) KP PSP Pszczyna (+1 egzemplarz ekspertyzy) – PO,
2) KW PSP Katowice WPZ – a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 478515180, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl).
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – mł. kpt. Anna Gawron, tel. 478515180, e-mail: iod@katowice.kwpsp.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.