

Parametry montażu systemów płaszczynowych

Symbol Okładzina R _λ (m ² ·K)/W	Typ	A m ²	VA cm	Rura	Lcałk m	Nast. zaw.	Konstrukcja
Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy / 2, Kondygnacja: 0, Jedn. bud.: 01 Liczba wyjść: 4, Rozdzielacz 2 w 1, część OFTyp szafki rozdziel.: BRAK Zaw. zasil: Zawór termostatyczny, Zaw. powr.: Przepływomierz,							
Pomieszczenie: (bez nazwy), Liczba pow.: 3 / 3, System układania: System z klipsami							
-1-1 wykładzina tw. gruba - 0,070	SW	12,8	15	TRINNITY PERT/AL/PERT 16 x 2.0 mm Ślimak	92,7	1,16	Wylewka cementowa 6,1 cm (Su 4,5 cm) I/min Płyta izolacyjna IZOROL-L EPS 25 mm Płyta styropianowa (λ=0,040) 25 EPS 040 DEO Folia IZOROL Folia PE Rλ,strop = 0,267 (m ² ·K)/W
-2-1 dywan zwykły - 0,100	SW	10,9	15	TRINNITY PERT/AL/PERT 16 x 2.0 mm Ślimak	70,6	0,81	Wylewka cementowa 6,1 cm (Su 4,5 cm) I/min Płyta izolacyjna IZOROL-L EPS 25 mm Płyta styropianowa (λ=0,040) 25 EPS 040 DEO Folia IZOROL Folia PE Rλ,strop = 0,267 (m ² ·K)/W
-3-1 wykładzina tw. gruba - 0,070	SW	10,9	15	TRINNITY PERT/AL/PERT 16 x 2.0 mm Ślimak	74,3	0,94	Wylewka cementowa 6,1 cm (Su 4,5 cm) I/min Płyta izolacyjna IZOROL-L EPS 25 mm Płyta styropianowa (λ=0,040) 25 EPS 040 DEO Folia IZOROL Folia PE Rλ,strop = 0,267 (m ² ·K)/W
Pomieszczenie: (bez nazwy), Liczba pow.: 1 / 1, System układania: System z klipsami							
-1-1 wykładzina tw. gruba - 0,070	SW	7,5	15	TRINNITY PERT/AL/PERT 16 x 2.0 mm Ślimak	44,7	0,61	Wylewka cementowa 6,1 cm (Su 4,5 cm) I/min Płyta izolacyjna IZOROL-L EPS 25 mm Płyta styropianowa (λ=0,040) 25 EPS 040 DEO Folia IZOROL Folia PE Rλ,strop = 0,267 (m ² ·K)/W
