

RIG.271.4.2022.DS

Wiśniew, dnia 9 czerwca 2022 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego nr **RIG.271.4.2022.DS** pn. „**Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną**”

o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie *Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew w zakresie działalności sektorowej o wartości od 130.000 zł do progów określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2022 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 15 kwietnia 2022 roku* (zwanego dalej „*Regulaminem*”)

Odpowiedzi na zapytania (nr V)

Na podstawie § 12 *Regulaminu* Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści:

Pytanie 1:

W odpowiedzi na pytanie 1 – odpowiedź na zapytanie nr IV brak jest informacji na temat parametrów pomp.

Wykonawca wnosi o uzupełnienie ze wskazaniem parametrów pomp.

ODPOWIEDZI 1:

Wymagania do pompowni:

- 2 pompy:
Qp = 11 dm³/s
Hp = 8,7m
Moc silnika = 2,2kW

- 2 pompy:
Qp = 11 dm³/s
Hp = 8,7m
Moc silnika = 2,2kW

- 2 pompy :
Qp = 11 dm³/s
Hp = 8,7m
Moc silnika = 2,2kW

- 2 pompy :
Qp = 3 dm³/s
Hp = 11 m
Moc silnika = 1,5 kW

- 2 pompy :
Qp = 4 dm³/s
Hp = 10m
Moc silnika = 1,5 kW
- 2 pompy :
Qp = 3,5 dm³/s
Hp = 4,2m
Moc silnika = 1,1 kW


WOJT
Krzysztof Kryszczuk

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania