

p.p 210,00m n.p.m.	Istniejący wodociąg Ø90PVC Włączenie po przez nawiertkę do rur PVC 90/2".	Zasuwa kołnierzowa odcinająca DN50	Zmiana kierunku <90°	Kanlizacja sanitarna Rd=217.72	Wejście do budynku
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	219,80	219,80	219,80	219,78	219,70
Rzędna osi rury [m.n.p.m.]	218,15	218,25	218,26	218,33	218,35	218,45
Zagłębienie osi rury [m]	1,65	1,55	1,54	1,47	1,43	1,25
Średnice i spadki		i =1,32%			Ø63x5.8 PEHD	
Odległości	0,00	1,00	7,20	8,80	15,10	
		S3				

Uwaga:
Lokalizacja zestawu wodomierza wg rysunku instalacji wody zamieszczonym w projekcie techniczmym.

Inwestycja
BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

26-242 Ruda Maleniecka
działki nr ewidencyjny 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 10/7, 19/4
obręb ewiden. 0012 Ruda Maleniecka
jednostka ewiden. 260505_2 Ruda Maleniecka

Inwestor
Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka

Jednostka projektowa
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz
ul. Cedzyńska 20B, 25 - 362 Kielce

Opracowanie

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. ROBERT RYDZ	SWK/0039/PWOS/03	
Opracował	mgr inż. Marcin Pieron		
Opracował	mgr inż. Aneta Ślifierska-Rydz		
Sprawdził	mgr inż. DOROTA SZYWAŁA	SWK/0047/POOS/05	

Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala: 1:100
Branża: INSTALACJE SANITARNE
Data: 09.2021
Obiekt: BUD. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
Przedmiot rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.
Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja
IS - 02