

W/25/0317

Chorzów, 2025-07-08

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

ul. Floriańska 112

38-200 Jasło

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III – miejscowość Błażkowa, częściowo Brzyska

W odpowiedzi na wezwanie znak RJ.ZZŚ.4901.55.2025.MB z dnia 10.06.2025 r. niniejszym uzupełniam przedłożoną do zaopiniowania za pośrednictwem Gminy Brzyska Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla inwestycji pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzyska etap III Cześć II – m. Błażkowa, częściowo Brzyska. Jednocześnie poniżej odnoszę się do zgłoszonych w w/w piśmie uwag:

Ad 1.

W załączeniu przedkładam mapę z naniesioną przybliżoną lokalizacją kolektorów pod ciekami. Informuję że w chwili obecnej zakłada się wykonanie przekroczeń cieków metodami bezwykopowymi z przejściem pod dnem cieku na głębokości co najmniej 1,5m poniżej dna. Powyższe dotyczy również lokalizacji początku i końca przewiertu w odległości nienaruszającej stateczności skarp brzegów cieku. W związku z powyższym nie przewiduje się wykonywania dodatkowych umocnień w miejscach skrzyżowania kolektorów z ciekami.

Ad 2.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne w ilości 7,46 l/s.

Ad3.

Informujemy, że proces inwestycyjny jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej został wszczęty na podstawie zapewnienia ze strony odbiorcy ścieków możliwości odbioru ścieków z przedmiotowej kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja projektowa jest opracowywana na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPKG w Jasle który jest właścicielem i zarządcą oczyszczalni ścieków w Jasle. Zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi zapewniona jest możliwość przyjęcia ścieków sanitarnych z terenu gminy Brzyska. Właściciel sieci kanalizacyjnej określił dopuszczalną ilość ścieków w ilości 16,2 l/s które mogą zostać przyjęte do sieci kanalizacyjnej miasta Jasła. Przedmiotowe warunki równolegle określiły dopuszczalne ilości ścieków które mogą zostać wprowadzone do tej samej sieci kanalizacyjnej miasta Jasła (a tym samym docelowo do oczyszczalni) z innych sieci kanalizacji sanitarnej realizowanych gminę Brzyska.

Ad 4.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi ze strony Inwestora tj. Urzędu Gminy w Brzysce, gmina, a tym samym planowany odcinek kanalizacji sanitarnej nie leży w granicach aglomeracji.

Ad 5.

W przypadku kolizji wykonywanej kanalizacji sanitarnej z siecią drenarską wzajemne położenie elementów obu sieci zostanie tak dobrane by zachować ciągłość sieci drenarskiej. Tym samym informuję że planowana sieć kanalizacji sanitarnej w żaden sposób nie pogorszy bądź nie zmieni warunków odwodnienia terenu za pośrednictwem przedmiotowej sieci drenarskiej.

Ad 6.

Informuję że zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz miejsca postoju maszyn zostaną zlokalizowane poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków jak również poza obszarami zagrożenia powodziowego. Powyższe obszary znajdują się w trudnym wysokościowo terenie w związku z czym lokalizowanie na nim tego typu obiektów jest trudne technicznie i jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Październy

Date / Data: 2025-
07-11 14:29

Załączniki:

1* Plan sytuacyjny z przybliżoną lokalizacją przekroczeń cieków – 1 kpl.