

AB.6222.7.2026

Łosice, dnia 17.08.2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 211 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Benedykcińskiego, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 2-337 Warszawa, Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna z dnia 31.03.2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.05.2026 r.) w sprawie zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 50 MWt zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Hołowczyce II; Klepaczew 46, gmina Sarnaki, dz. ewid. nr 89/27, 89/28, 89/29, 89/32, 89/21, 89/30, 89/31, 97/11, 97/12, 89/13, 89/19, 97/9, 97/10, 1646/9, 1646/10, 1646/11, 1646/12, 1646/7, 1646/8 – obręb Klepaczew,

orzekam

zmienić decyzję Starosty Łosickiego z dnia 28 października 2016 r., znak: OSL.6222.4.2016, ze zmianą z dnia 1 czerwca 2022 r., znak: AB.6222.1.2022 oraz zmianą z dnia 21.09.2023 r., znak: AB.6222.1.2023 udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna (REGON: 015716698; NIP: 5272432041) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji IPPC w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt na terenie działek umiejscowionych we wsi Klepaczew, gmina Sarnaki o następujących numerach: 89/22, 89/21, 89/20, 97/6, 89/13, 89/19, 97/4, 1646/3, 1646/6, 1646/7, 1646/8 – Tłocznia Gazu Hołowczyce II, w następujący sposób:

1. Podpunkt 1.3. określający rodzaj instalacji zmienić poprzez dodanie zespołu turbina-sprężarka Solar typ Taurus 70 i nadanie podpunktowi poniższego brzmienia:

1.3. Rodzaj instalacji

Instalacja IPPC: „Tłocznia Gazu Hołowczyce II”, o łącznej mocy nominalnej w paliwie powyżej 50 MWt, należącej do OGP GAZ-SYSTEM S.A. - Oddział w Rembelszczyźnie (zwanej dalej instalacją IPPC lub Tłoczną).

Nominalna moc cieplna w paliwie wszystkich źródeł spalania paliw na terenie zakładu wchodzących w skład instalacji IPPC wynosi:

- turbina gazowa GT-10 71,02 MWt
- turbina gazowa SOLAR typ CENTAUR 40-4702 11,72 MWt
- turbina gazowa SOLAR typ Taurus 70 23,443 MWt
- kotłownia:

- kocioł wodny Viessmann Paromat Triplex 0,500 MWt
- kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex 0,543 MWt
- kocioł wodny Litola Viessmann LV 0,052 MWt

2. Podpunkt 1.4. określający parametry urządzeń i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom zmienić poprzez dodanie zespołu turbina - sprężarka Taurus i nadanie podpunktowi 1.4 poniższego brzmienia:

W ramach instalacji IPPC funkcjonuje:

- urządzenia do przetłaczania gazu ziemnego
- turbina gazowa typu GT-10 zasilana gazem ziemnym; średnie zużycie gazu w tym urządzeniu wynosi wg danych techniczno-ruchowych 4 840 Nm³/godz.
- turbina gazowa SOLAR typ CENTAUR 40-4702 zasilana gazem ziemnym; średnie zużycie gazu w tym urządzeniu wynosi wg danych techniczno-ruchowych 1 000 Nm³/godz.
- turbina gazowa Solar typ Taurus 70 zasilana gazem ziemnym, średnie zużycie gazu w tym urządzeniu wynosi wg danych techniczno-ruchowych 2024,07 Nm³/godz.
- kotłownia - skład kotłowni: kocioł wodny Viessmann Paromat Triplex, kocioł wodny Viessmann Paromat Simplex i kocioł wodny Litola Viessmann LV.

3. Podpunkt 1.5. określający charakterystykę procesów technologicznych zmienić poprzez dodanie informacji o zespole turbina - sprężarka Solar typ Taurus 70 i nadanie podpunktowi 1.5 poniższego brzmienia:

1.5. Charakterystyka procesów technologicznych

Kotłownia wyposażona w trzy kotły wodne pracuje w trybie ściśle uzależnionym od warunków atmosferycznych - dwa z trzech kotłów wykorzystywane są dla pokrycia zapotrzebowania na ciepło laboratorium oraz na potrzeby grzewcze tłoczni (kotły pracują cały rok). Trzeci z kotłów wykorzystywany jest w razie potrzeby do podgrzewania gazu paliwowego do turbiny.

Agregat sprężarkowy ABB Alstom Power pracuje w ruchu ciągłym. Agregat sprężarkowy C 3043 RTA – 18 X pracuje w przypadku konieczności wsparcia pracy tłoczni Hołowczyce I. Natomiast Agregat Taurus 70 pracuje w trybie ciągłym maksymalnie 8500 h/rok.

4. Podpunkt 2.1. określający emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, dopuszczalną ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza zmienić poprzez zmianę zapisów tabeli 1 i nadanie jej poniższego brzmienia:

Tabela 1: Wariant I emisji z wszystkich źródeł jednocześnie

Lp	Źródło	Emitor	Rodzaj emitora	Parametry emitora					Nazwa substancji	Wielkość emisji dopuszczalnej		
				h [m]	d [m]	v _s [m/s]	T [K]	Czas pracy [h/rok]		Standard emisyjny mg/m ³ u przy 15% O ₂	BAT-AELs (mg/Nm ³) Średnia dobową lub średnia z okresu pobierania próbek	kg/h
1.	Kocioł Paromat Simplex	E1	Otwarty okrągły	8,0	0,35	2,72	465	8760	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	-	0,0007
									Dwutlenek azotu			0,0641
									Dwutlenek siarki			0,0022
									Tlenek węgla			0,0180
2.	Kocioł Paromat Triplex	E2	Otwarty okrągły	8,0	0,35	2,61	445	8760	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	-	0,0007
									Dwutlenek azotu			0,0641
									Dwutlenek siarki			0,0022
									Tlenek węgla			0,0180
3.	Kocioł Litola	E3	Otwarty okrągły	7,0	0,18	0,28	445	2160	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	-	0,0001
									Dwutlenek azotu			0,0068
									Dwutlenek siarki			0,0002
									Tlenek węgla			0,0019
4.	Agregat z turbiną GT 10 ¹⁾	E4	Otwarty okrągły	20,0	2,4	14,79	789	8500	Pył ogółem=PM10=PM2,5	5 ¹⁾	-	0,1100
									Dwutlenek azotu	75	65	26,460
									Dwutlenek siarki	12	-	0,2900
									Tlenek węgla	100	-	13,230
5.	Agregat z turbiną SOLAR typ CENTA	E5	Otwarty okrągły	15,9	1,0	43,8	642	8500	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	-	0,076
									Dwutlenek azotu	150 ³⁾	150 ⁴⁾	7,92 ¹⁾

	UR 40-4702 ¹⁾								Dwutlenek siarki	-		0,352
									Tlenek węgla	-		1,708
6.	Agregat z turbiną SOLAR typ Taurus ¹⁾	E6	Otwarty okrągły	15,0	2,0	17,03	780	8500	Pył ogółem=PM10 =PM2,5	5	-	0,33716
									Dwutlenek azotu	50 ¹⁾	50 ⁴⁾	3,37158
									Dwutlenek siarki	12	-	0,80918
									Tlenek węgla	-	-	7,725

1) Przy obciążeniu turbiny > 70%

2) Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

3) Zgodnie z zapisami załącznika 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) – obowiązujący od 1 stycznia 2025

4) Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

Tabela 1 a Wariant II modernizacja zespołu turbina - sprężarka SOLAR typ CENTAUR 40-4702

Lp.	Źródło	Emitor	Rodzaj emitora	Parametry emitora					Nazwa substancji	Wielkość emisji dopuszczalnej		
				h [m]	d [m]	v _s [m/s]	T [K]	Czas pracy [h/rok]		Standard emisyjny mg/m ³ u przy 15% O ₂	BAT-AELs (mg/Nm ³) Średnia dobową lub średnia z okresu pobierania próbek	kg/h
1.	Kocioł Paromat Simplex	E1	Otwarty okrągły	8,0	0,35	2,72	465	8760	Pył ogółem=PM10 =PM2,5	-	-	0,0007
									Dwutlenek azotu			0,0641
									Dwutlenek siarki			0,0022
									Tlenek węgla			0,0180
2.	Kocioł Paromat Triplex	E2	Otwarty okrągły	8,0	0,35	2,61	445	8760	Pył ogółem=PM10 =PM2,5	-	-	0,0007
									Dwutlenek azotu			0,0641

									Dwutlenek siarki			0,0022
									Tlenek węgla			0,0180
3.	Kocioł Litola	E3	Otwarty okrągły	7,0	0,18	0,28	445	2160	Pył ogółem=PM10=PM2,5			0,0001
									Dwutlenek azotu	-	-	0,0068
									Dwutlenek siarki			0,0002
									Tlenek węgla			0,0019
4.	Agregat z turbiną GT 10 ¹⁾	E4	Otwarty okrągły	20,0	2,4	14,79	789	8500	Pył ogółem=PM10=PM2,5	5 ¹⁾	-	0,1100
									Dwutlenek azotu	75	65	26,460
									Dwutlenek siarki	12	-	0,2900
									Tlenek węgla	100	-	13,230
5.	Agregat z turbiną SOLAR typ CENTA UR 40-4702 ¹⁾	E5	Otwarty okrągły	15,9	1,0	43,8	642	8500	Pył ogółem=PM10=PM2,5	Turbina w modernizacji		
									Dwutlenek azotu			
									Dwutlenek siarki			
									Tlenek węgla			
6.	Agregat z turbiną SOLAR typ Taurus ¹⁾	E6	Otwarty okrągły	15,0	2,0	17,03	780	8500	Pył ogółem=PM10=PM2,5	5	-	0,33716
									Dwutlenek azotu	50 ¹⁾	50 ⁴⁾	3,37158
									Dwutlenek siarki	12	-	0,80918
									Tlenek węgla	-	-	7,725

1) Przy obciążeniu turbiny do 70%.

2) Zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE przy obciążeniu turbiny większym niż 70%.

4) Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

5. Podpunkt 2.1.2 określający maksymalną dopuszczalną emisję roczną z instalacji zmienić poprzez zmianę zapisów tabeli 2 i nadanie jej poniższego brzmienia:

Tabela 2 Wariant I jednoczesna praca wszystkich źródeł

Lp.	Rodzaj substancji	Oznaczenie numeryczne substancji [Numer CAS]	Roczna emisja [Mg/rok]
1.	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	4,46
2.	Dwutlenek azotu	10102-44-0	322
3.	Dwutlenek siarki	7446-09-5	12,37
4.	Tlenek węgla	630-08-0	193

Tabela 2a Wariant II modernizacja zespołu turbina - sprężarka SOLAR typ CENTAUR 40-4702

Lp.	Rodzaj substancji	Oznaczenie numeryczne substancji [Numer CAS]	Roczna emisja [Mg/rok]
1.	Pył ogółem=PM10=PM2,5	-	3,81
2.	Dwutlenek azotu	10102-44-0	254,7
3.	Dwutlenek siarki	7446-09-5	9,38
4.	Tlenek węgla	630-08-0	178,4

6. Podpunkt 4.1. określający warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza zmienić poprzez zmianę zapisów podpunktu w całości i nadanie poniższego brzmienia:

4.1. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Tłocznia gazu jest źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego. Głównym procesem, w którym następuje wydzielanie się substancji zanieczyszczających, jest spalanie paliwa w dwóch lub w trzech turbinach gazowych zlokalizowanych na terenie tłoczni Hołowczyce II.

Podstawowe źródła emisji zlokalizowane na terenie Tłoczni:

Tabela 5

Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Typ	N _{max} [MWt]
E1	kocioł	Paromat Simplex	0,543
E2	kocioł	Paromat Triplex	0,500
E3	kocioł	Litola	0,052
E4	Agregat z turbiną	GT-10	71,020
E5	Agregat z turbiną	SOLAR typ CENTAUR 40-4702	11,72
E6	Agregat z turbiną	Solar typ Taurus 70	23,443

7. Podpunkt 4.2. określający warunki emisji hałasu do środowiska zmienić poprzez zmianę zapisów podpunktu w całości i nadanie poniższego brzmienia:

4.2. Warunki emisji hałasu do środowiska

Główne źródła hałasu na terenie tłoczni:

Tabela 6

Oznaczenie źródła hałasu	Źródło emisji hałasu	Czas eksploatacji źródła w porze dnia i nocy	Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska
H1	Turbina GT-10	W ruchu ciągłym*	Rozprzestrzenianie hałasu ograniczane jest przez budynki i las.
H2	Chłodnica wentylatorowa gazu	W ruchu ciągłym*	
H3	Turbina SOLAR typ CENTAUR 40-4702	Okresowo w celu wsparcia pracy tłoczni gazu Hołowczyce I	
H4	Turbina Solar typ Taurus 70	W ruchu ciągłym*	

*warunki najmniej korzystne

8. Podpunkt 5.3 określający zużycie paliw poprzez zmianę zapisów Tabeli 14 w całości i nadanie jej poniższego brzmienia:

Tabela 14

Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa na potrzeby instalacji	
	procesowe (Nm ³ /rok)	grzewcze (Nm ³ /rok)
Gaz ziemny	88 222 095	190 000

9. Podpunkt 6.1 określający monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza zmienić poprzez dodanie wymogów monitoringowych dla turbiny Solar Taurus oraz aktualizację wymogów dla pozostałych turbin i nadanie mu poniższego brzmienia:

Dla agregatu GT-10 prowadzić okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, nie rzadziej niż dwa razy w roku w zakresie emisji dwutlenku azotu w trakcie normalnej pracy instalacji.

Dla agregatu SOLAR typ CENTAUR 40-4702 prowadzić okresowe pomiary emisji **dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu oraz tlenku węgla** emitowanych do powietrza nie rzadziej niż raz na 3 lata zgodnie z zapisami załącznika III część I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania w trakcie normalnej pracy instalacji. Z uwagi na prace w zakresie modernizacji turbiny Pierwsze pomiary przeprowadzone będą w ciągu czterech miesięcy od uzyskania pozwolenia lub

rejestracji obiektu lub od daty rozpoczęcia eksploatacji, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Dla agregatu Solar typ Taurus 70 prowadzić okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, nie rzadziej niż raz na rok w zakresie emisji dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i pyłu oraz tlenku węgla w trakcie normalnej pracy instalacji. Pierwsze pomiary przeprowadzone będą w ciągu czterech miesięcy od uzyskania pozwolenia lub rejestracji obiektu lub od daty rozpoczęcia eksploatacji, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Wyniki pomiarów przekazywać właściwemu organowi (Staroście Łosickiemu) i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

10. Podpunkt 5.1.2 określający zużycie surowców i materiałów pomocniczych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska zmienić poprzez zmianę zapisów Tabeli 12 i nadanie mu poniższego brzmienia:

Tabela 12

Materiał*	Zastosowanie	Zużycie w instalacji [Mg/rok]
Glikol	Układ chłodzenia	3,244
Olej technologiczny	Układ olejowy	14,0

*substancje nie są magazynowane na terenie Tłoczni Gazu Hołowczyce II, są dostarczane bezpośrednio do urządzeń technologicznych i z nich odbierane.

11. Pozostałe punkty decyzji Starosty Łosickiego z dnia 28 października 2016 r., znak: OSL.6222.4.2016, ze zmianą z dnia 1 czerwca 2022 r., znak: AB.6222.1.2022 oraz zmianą z dnia 21.09.2023 r., znak: AB.6222.1.2023 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31.03.2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 21.05.2026 r.) Pan Marek Benedykciński pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie wystąpił do Starosty Łosickiego o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 50 MWt zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowana na terenie Tłoczni Gazu Hołowczyce II; Klepaczew 46, gmina Sarnaki, dz. ewid. nr 89/22, 89/21, 89/20, 97/6, 89/13, 89/19, 97/4, 1646/3, 1646/6, 1646/7, 1646/8 – obręb Klepaczew. Wniosek został skutecznie uzupełniony w dniu 18.06.2026 r.

Do wniosku dołączono:

- dokumentację pn. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Instalacja w przemyśle energetycznym do spalania paliw o nominalnej mocy nominalnej powyżej 50 MWt, zlokalizowana na terenie Tłoczni Gazu Hołowczyce II; Klepaczew 46, gmina

Sarnaki, dz. ewid. nr 89/22, 89/21, 89/20, 97/6, 89/13, 89/19, 97/4, 1646/3, 1646/6, 1646/7, 1646/8 – obręb Klepaczew, opracowaną 19 marca 2026 r. (1 egz.),

- dokumenty dotyczące decyzji podziałowej z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: GN.6831.1.2019 działek 89/22, 89/20, 97/6, 97/4, 1646/3 i 1646/6 w obrębie Klepaczew, gm. Sarnaki, pow. łosicki,
- zapis wniosku na elektronicznym nośniku danych,
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację, o których mowa w art. 184 ust. 4 pkt 7a ustawy Prawo ochrony środowiska,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym – informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000264771, sporządzoną na dzień 01.04.2026 r.,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu zakładu - uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- pełnomocnictwo nr REM/010/2026 z dnia 22.04.2026 r. oraz nr Z/P/0202/25 z dnia 24.03.2025 r.,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od zmiany pozwolenia zintegrowanego w kwocie 1 005,50 zł.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A z siedzibą w Warszawie jako prowadzący instalację, w niniejszym postępowaniu występuje z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z koniecznością dodania nowego źródła emisji - zespołu turbina - sprężarka Solar typ Taurus 70 o nominalnej mocy cieplnej w paliwie 23,443 MWt. Konieczność instalacji nowego zespołu turbina - sprężarka wynika z projektu przystosowania tłoczni do rozbudowanego systemu przesyłowego gazu ziemnego Polski i Litwy w ramach budowy nowego transgranicznego gazociągu.

Nowa turbina Solar typ Taurus 70 stanowi średnie źródło spalania i podlega pod zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Natomiast z uwagi na moc cieplną w paliwie na poziomie ≤ 50 MW oraz niepodleganie pod zasady łączenia turbina nie podlega pod zapisy Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C (2021) 8580).

Właściwość rzeczowa Starosty Łosickiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 378 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 670) w związku z zaliczeniem tłoczni gazu do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1, pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1724 §1).

Mając na względzie dyspozycję zawartą w art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska organ, przy piśmie z dnia 28.05.2026 r., znak: AB.6222.7.2026 przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-Doręczenia), wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 670) dane dotyczące wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zamieszczono na publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 9/2026.

Po analizie wniosku, Starosta Powiatu Łosickiego uznał, że wnioskowana zmiana nie jest spowodowana istotną zmianą w funkcjonowaniu instalacji objętej udzielonym pozwoleniem zintegrowanym i nie spowoduje znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 185 ust. 1a Prawo ochrony środowiska, w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym zakończonym niniejszą decyzją, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie jest stroną w postępowaniu z uwagi na fakt, że przedmiotowe pozwolenie zintegrowane nie obejmuje korzystania z wód, tj. poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Z uwagi na fakt, że wniosek wymagał dodatkowego uzupełnienia, organ pismem z dnia 27.05.2026 r. wezwał wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 11.06.2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.06.2026 r.), zaś skutecznego uzupełnienia dokonano w dniu 16.07.2026 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.07.2026 r.).

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: AB.6222.7.2026 z dnia 23.06.2026 r., zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o wynikającej z art. 10 § 1 ww. ustawy możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości złożenia uwag. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż emisje z instalacji nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.


Biorąc pod uwagę powyższe, Starosta Powiatu Łosickiego uznał wniosek za zasadny i niniejszą decyzją dokonał zmiany pozwolenia we wnioskowanym zakresie. Natomiast pozostałe warunki pozwolenia pozostawiono bez zmian.

Mając na względzie przepisy art. 186 ust. 8 - 10 ustawy Prawo Ochrony Środowiska organ stwierdził, że nie zaszła przesłanka do odmowy wydania przedmiotowej decyzji, bowiem wobec prowadzącego instalację nie orzeczono administracyjnej kary pieniężnej za przestępstwa przeciwko środowisku (dołączono zaświadczenie o niekaralności), ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wskazywane w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 383 ze zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Łosickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1691) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z art. 127a §2 ww. ustawy z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



STAROSTA
Bożena Niedzielak

Otrzymują:

1. P. Marek Benedyckiński Pełnomocnik Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Grochowska 19/1, 60-277 Poznań
2. A/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 44
05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
4. Urząd Gminy Sarnaki
ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki

