

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

WZK.2601.8.2025

INFORMACJA

Dotyczy: Zakup i dostawa: magazynu energii z inwerterem trójfazowym w ramach zadania własnego na „zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” Obszar II – zabezpieczenie logistyczne, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Producent magazynu energii podaje w karcie katalogowej pojemność magazynu w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku tj. 15,3 kWh na jeden moduł, jednak w rzeczywistości urządzenie posiada pojemność 15,36 kWh na jeden moduł, co daje oczekiwaną przez Państwa pojemność – 30,72 kWh przy montażu dwóch modułów. Czy takie urządzenie zostanie przez Państwa zaakceptowane?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby parametr pojemności magazynu wskazywał konkretną wartość zgodnie z Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia tj. 30,72 kWh.