

Nr sprawy: WZP.273.268.2025

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3

Odpowiedź na pytania do zapytania ofertowego pn.: "Remont nawierzchni placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku":

Pytanie 1. W opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze jest błąd w opisie nowej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Opisana konstrukcja nawierzchni bezpiecznej, czyli: warstwa podkładowa ET gr.35mm + warstwa nośna z granulatu gumowego gr.15mm + warstwa użytkowa natryskowa gr.2mm - jest to typ nawierzchni sportowej, którą stosuje się na obiektach sportowych takich jak boiska wielofunkcyjne, bieżnie lekkoatletyczne. Nie wykonuje się tego typu nawierzchni na placach zabaw, ponieważ nie amortyzuje ona upadku z wysokości oraz nie spełnia normy nawierzchni przeznaczonej na place zabaw. Na placach zabaw wykonuje się nawierzchnię, która amortyzuje upadek z urządzeń zabawowych. Konstrukcja takiej nawierzchni jest następująca: warstwa amortyzująca SBR, której grubość jest dostosowana do parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) urządzeń zabawowych, które są zamontowane na placu zabaw + warstwa użytkowa EPDM o gr.1cm (nie jest to natrysk). Proszę zatem o poprawę opisu na odpowiedni typ nawierzchni, który jest przeznaczony na place zabaw.

Odpowiedź: Opis Przedmiotu Zamówienia oraz przedmiary zostały zmodyfikowane.

Pytanie 2. Czy istniejąca nawierzchnia wykonana jest z płyt, czy wylewana?

Odpowiedź: Istniejąca nawierzchnia wykonana jest z płyt.

Pytanie 3. Jaką grubość ma istniejąca nawierzchnia?

Odpowiedź: Istniejąca nawierzchnia ma grubości 8 cm.

Pytanie 4. Proszę o określenie parametru HIC (wysokość swobodnego upadku), wszystkich urządzeń zabawowych, które są zamontowane na placu zabaw oraz udostępnienie kart technicznych tych urządzeń. Jest to niezbędna informacja, aby dobrać odpowiednią grubość nawierzchni.

Odpowiedź: Maksymalna wysokości upadku na placu zabaw wynosi 1,5 m. Nie jesteśmy w posiadaniu kart technicznych urządzeń zamontowanych na placu zabaw.

Pytanie 5. Z czego wykonana jest podbudowa placu zabaw? Proszę o podanie konstrukcji poszczególnych warstw.

Odpowiedź: Podbudowa placu zabaw jest betonowa.

Pytanie 6. Czy istnieją ograniczenia w dojeździe do placu zabaw dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania zadania. Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie, np. poprzez wizję lokalną, powinien określić jakim sprzętem zamierza wykonać zadanie i czy urządzenie terenu stanowi przeszkodę. Należy dostosować sprzęt do istniejących warunków terenowych, a ewentualne powstałe szkody naprawić.

Pytanie 7. Proszę o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego placu zabaw i nawierzchni.

Odpowiedź: Załączamy trzy zdjęcia istniejącego placu zabaw.

Urszula Anna Kalinowska
/-/
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów