

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**Skarżysku – Kamiennej****Laboratorium Badania Wody**

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 11 868, 41 25 11 869, fax. 41 25 11 867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna

e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.145 2026.MG

Nazwa i adres klienta	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich, ul. Sportowa 7, 26-200 Końskie [^]
Adresat sprawozdania	Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska PPIS w Końskich [^]
Zlecenie Nr	LBW. 9052.1.4.2026.MG z dnia 03.07.2026
Protokół pobrania próbki Nr	NHS.9020.6.103.2026 z 13.07.2026 [^]
Badany obiekt	Próbka wody do spożycia z wodociągu Przyłogi [^]
Miejsce pobrania próbki	Sklep Mini Market, Smyków 91, 26-212 Smyków, sala sprzedaży -kran /PL2605PPPPW0214 [^]
Próbka pobrana	13.07.2026 w godz. 9 ⁰⁰ – 9 ¹⁰ przez przedstawiciela PPIS w Końskich p. Kornela Dziubińska zaświadczenie nr 19/2024/WSSE Kielce z dnia 03.10.2024 [^] .
Metodyka poboru	PN - ISO 5667-5: 2017-10+Apl:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, IO/04/PO-03 [^]
Próbka dostarczona (zabezpieczenie, stan próbki)	13.07.2026 o godz. 11 ⁴⁵ przez Marcin Szyposzyński [^] prawidłowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmianą właściwości, stan próbki: bez zastrzeżeń
Kod próbki	LBW.N.145.26
Cel badania	wykorzystanie wyników badań (przedstawienie jednostce kontrolującej) zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 22.05.2026 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748), wg. harmonogramu poboru próbek NHS.0432.1.7.2026 w kierunku parametrów określonych w protokole
Data przyjęcia próbki do badania i rozpoczęcia badania	13.07.2026
Data zakończenia badania	16.07.2026
Wyniki badania odnoszą się do dostarczonej i badanej próbki.	

[^] - informacje uzyskane od klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyniku**WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:**

Badane cechy	Jednostka	Wyniki	Granica wykrywalności	Identyfikacja metody badawczej	Wymagania wg. Rozp.Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026r (Dz U. 2026, poz.748)
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	0	1 jtk/100ml	PN-EN ISO 9308 –1:2014-12 +A1 :2017– 04 (A)	0
Liczba <i>Escherichia coli</i>	jtk/100ml	0	1 jtk/100ml	Metoda filtracji membranowej	0
Liczba enterokoków kałowych	jtk/100ml	0	1 jtk/100ml	PN-EN ISO 7899-2 :2004 (A) Metoda filtracji membranowej	0
Liczba drobnoustrojów w 22°C	jtk/1ml	1,3×10 ² [1,1×10 ² , 1,6×10 ²]**	1 jtk/1ml	PN-EN ISO 6222 :2004 (A) Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Agar z ekstraktem drożdżowym	Bez nieprawidłowych zmian***

(A) – metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

jtk – jednostki tworzące kolonie

- enterokoki kałowe= enterokoki jelitowe, liczba drobnoustrojów = liczba kolonii

**- oznacza niepewność rozszerzoną o współczynnik rozszerzenia k=2, odpowiadający poziomowi ufności 95%, obliczoną wg PN-EN ISO 29201:2022-02 opartą na podejściu całościowym, bez uwzględnienia niepewności poboru i transportu próbki

*** - zaleca się, aby ogólna liczba drobnoustrojów nie przekraczała:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta

Badanie wykonał: asystent mgr inż. M. Dzięciołowska

Autoryzował:

ASYSTENT
mgr inż. Małgorzata Dzięciołowska



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Skarżysku – Kamiennej

Laboratorium Badania Wody

ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 11 868, 41 25 11 869, fax. 41 25 11 867

www.gov.pl/psse-skarzysko-kamienna

e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LBW.9051.1.145.2026.MG
WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH

Badane cechy	Jednostka	Wyniki	Granica oznaczalności	Identyfikacja metody badawczej	Dopuszczalne zakresy wartości wg Rozp. M.Z. z dnia 22.05.2026r (Dz U. 2026, poz.748)
Mętność	NTU	0,18±0,04 [#]	0,1	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (A) Metoda nefelometryczna	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Barwa	mg/l Pt	5 pH 7,4	5	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1:2015-06 metoda D (A)	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach (TON)		<1 Temp. 22,4°C	-	PN-EN 1622 (N) Metoda sensoryczna ®	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak (TFN ¹)		<1 Temp. 22,4°C	-		Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Stężenie jonów wodoru (pH)		7,4±0,1 [#] Temp. 20,2°C	4,0	PN-EN ISO 10523:2012 (A) Metoda potencjometryczna	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa ozn. temp.25°C ⁰	µS/cm	411±33 [#]	10	PN – EN 27888:1999 (A) Metoda konduktometryczna	2500

Badanie wykonał: k-k Sekcji Badań Fizyko-Chemicznych mgr inż. M. Gładys

.) – metoda objęta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

.) - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

* - za wynikiem oznacza niepewność rozszerzoną o współczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobieństwa, bez uwzględnienia niepewności pobierania

) – temp. pomiaru 20,2°C, korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

® - data, godzina badania: 15.07.2026, godz. 10⁰⁰ Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony, woda odniesienia demineralizowana. informacje n.t. warunków prowadzenia badań do wglądu w laboratorium.

Badanie wykonał: asystent mgr D. Opalka, asystent mgr inż. M. Dzięciołowska, st. tech. lab. M. Kandyba

Autoryzował:

Kierownik Sekcji Badań
Fizyko-Chemicznych

Mariola Gładys

Data sporządzenia sprawozdania: 17.07.2026

Zatwierdził:

p.o. Kierownika
Oddziału Laboratoryjnego

mgr Anna Mikosza

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1.klient – 2 egz.

2.aa – 1 egz.

Koniec