

REGIONALNY
ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE
ul. Zarzecz 13B,
03-194 Warszawa
Zarząd Zlewni Zlewni Narwi w Dębem

PROTOKÓŁ
KONTROLI GOSPODAROWANIA WODAMI

Działając na podstawie art. 156 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) przeprowadzono w dniu 01.08.2008 r. kontrolę w zakresie:

1. stanu realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej, ustalonych na podstawie ustawy Prawo wodne,
2. korzystania z wód,
3. przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne,
4. utrzymania wód oraz urządzeń wodnych,
5. przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy Prawo wodne,
6. przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń,
7. przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
8. stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych,
9. ustawiania i utrzymania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach,
10. wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie,
11. usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.

Uwaga: zakreślić właściwe, których dotyczy kontrola.

Nazwa obiektu:

Wgłębie wody podziemnej w miejscowości Dębice
gm. Pokrzywnica

Właściciel / użytkownik (*zakreślić właściwe)

Właściciel - Woda Ciężka w Pokrzywnicy
Użytkownik - Zakład Wodny dla Potrzeb
Rolnicze w Mieście

Kontrola planowana / interwencyjna (*zakreślić właściwe)

Kontrolujący: (imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

1. Joanna Jakubowska-Hojnik - A inspektor ds. gospodarki wod.
(INSPEKTOR działający z upoważnienia Dyrektora RZGW w Warszawie Nr 215/NO/08)

2.
(INSPEKTOR działający z upoważnienia Dyrektora RZGW w Warszawie Nr

Działając w obecności: (nazwa jednostki, imię i nazwisko)

a/ przedstawicieli innych organów:

1.
2.

b/ przedstawicieli właściciela / użytkownika:

1. Magdalena Kamińska
2. Piotr Janowski

c/ innych uczestników:

1.
2.

I. INFORMACJA O OBIEKCIE

Lokalizacja obiektu:

a/. zlewniowa: nazwa cieku / zlewnia rzeki / jednostka bilansowa

zlewnia jeziora Segmynskiego / 2-8b/

b/. administracyjna: gmina/powiat / województwo

Polemyńskie / putuski / mazowieckie

Rodzaj korzystania z wód

szeregowe

II. DOKUMENTACJA OBIEKTU

Dokument stwierdzający prawo własności/użytkowania obiektu kontroli:

Księga wieczysta Kto Nr 22662

Decyzja, pozwolenie wodnoprawne:

pozwolenie wodnoprawne

wydane dnia: 20.03.2007 znak: RLO.6224-5/07

przez: Starostwo Powiatowe w Putusku

ważne do dnia 30.03.2017 roku

uwarunkowania wynikające z decyzji w załączonej kserokopii decyzji

Opis parametrów technicznych obiektu:

Wzrost wody podziemnej składa się z 2 studni
głębokości ujęciowych oraz 2 utworów karbowanych
o następujących głębokościach i ustalonych zasobach
eksploatacyjnych: Studnia nr-1 - głębokość 48,50m
Studnia nr-2 - głębokość - 58,0m. Średnia wartość
rodzaju wynosi 116 m³/h przy depresji 7,6m

Dotychczasowe kontrole obiektu (data kontroli, zalecenia i ich wykonanie)

a/. kontrole: realizacji zobowiązań pokontrolnych, planowe, interwencyjne,

b/. przeglądy

PSSE Pietrusk

Realizacja wniosków wynikających z dotychczasowych kontroli: nie było

I A INFORMACJA O STREFIE ¹⁾

Strefa ochrony pośredniej / bezpośredniej ujęć wód/ obszar ochronny (*zakreślić właściwe)

1) Lokalizacja strefy ochronnej / obszaru ochronnego:

a/. Lokalizacja hydrograficzna:

nazwa strefy : bezpośrednie - 10 m od obudowy każdej studni
zlewnia rzeki : Jeziore Legnickiego
wielkość zlewni
przepływ rzeki
jednostka bilansowa : 2-8 h

b/. Lokalizacja administracyjna:

gmina : Żokmyśnia
powiat : putuski
województwo : mazowieckie

2) Dane ogólne:

powierzchnia strefy :
zawartość azotanów w wodzie*
ilość studni** : 2
wydajność ujęcia** : 75 m³/h

* dotyczy OSN

** dotyczy stref ochronnych ujęć wód i ujęć wód podziemnych w OSN

II A DOKUMENTACJA ¹⁾

1) Rozporządzenie ustanawiające strefę:

Nr z dn.

wydane przez
.....
.....

Obowiązki i zakazy wynikające z rozporządzenia:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Dokument stwierdzający prawo własności/użytkowania obiektu kontrolowanego**:

Księga wieczysta Kw Nr 22662
.....
.....

¹⁾ stosuje się w przypadku kontroli dotyczącej strefy ochronnej/ obszaru ochronnego

III. OGŁĘDZINY MIEJSCA

1) Ocena stanu technicznego:

urządzeń wodnych, aparatur kontrolno - pomiarowych znaków wodnych itp.

Przeprowadzone w dniu kontroli oględziny wykazały, że
urządzenia oraz z umiarkowaniem pomiarowymi przebieg
przebiegają. W/z ustaleń kontroli warunków pomiaru

2) Ocena eksploatacji obiektu:

Wodno-prawnego dołączone poboru wody
się przez właściciela realizowane - dopuszczalny pobór
wody nie jest przekraczany. Wody popłuczne odprowadzane
się do kanału melioracyjnego.

IV. USTALENIA I WNIOSKI

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: —

Przyjęto następujące wyjaśnienia: —

Proponowany termin realizacji:

Pobrano odpisy, kserokopie następujących dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego protokołu:

1) kserokopia pozwolenie wodnoprawnego

2)

3)

4)

6)

7)

Fakt przeprowadzenia niniejszej kontroli zarejestrowano w : księżce kontroli

poz. 3 str. 4

(nazwa, numer)

str.

Kontrolowanego poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem, oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 7 dni.

Protokół został odczytany i podpisany:

Okmierzno, dnia 01.08.2008 r.

(nazwa miejscowości)

PODPISY

KONTROLUJĄCY Starszy Inspektor ds. gospodarki wodnej i integracji europejskiej

1. Joanna Galubarska - Wojcik (INSPEKTOR z up. Dyrektora RZGW)

2.

PRZEDSTAWICIELE
INNYCH ORGANÓW

1.

2.

KONTROLOWANY

SAMODZIELNY REFERENT (Przedstawiciel kontrolowanego i obsługa inwestycji)

1. Kamińska Magdalena

2.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU EKSPLOATACJI
Piotr Jankowski
upr. 7342/Cie 93/92
MAZ/IS/7380/01

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje jednostka kontrolowana.

Protokół otrzymali:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
(imię i nazwisko, podpis otrzymującego protokół)
2. Urząd Gminy w Polniewicach
(imię i nazwisko, podpis otrzymującego protokół)
3.
(imię i nazwisko, podpis otrzymującego protokół)

Akceptuję :
(podpis zastępcy dyrektora ds zarządu zlewni
i data akceptacji)*

* jeśli kontrolę przeprowadza inny inspektor niż zastępca dyrektora ds zarządu zlewni .